

Arkusz1

	Nazwa	PEL 3	PEL 5	PEL2	PEL 2M	EKW	PEL 2 WiFi	3F
1	Lek. kierujący oddziałem	2						
2	Sekretariat	3						
3	Oddziałowa	2						
4	Pracownia Laserowa		3					
4a	Pracownia Angiograficzna		3					
5	gabinet Diagnostyczny- Zabiegowy		3	1				
6	Sala pacjentów -3				3	3		
7	WC							
8	WC Personelu							
9	Gabinet badań		3					
10	WC							
11	Kuchnia			1				
12	Sala pacjentów – 4				4	4		
13	Pom. Personelu	3						
14	WC							
15	Pom. Przygotowania pacjenta	2	1		2			
16	Korytarz wewn Oddział			3			5	
17	Śluza Pacjenta				1		1	
18	Korytarz (sala oper)			2			3	
19	socjalny			3				
20	Magazyn			1				
21	Dyżurka lekarska	7					1	
22	WC							
23	Pom. Porządkowe			1				
23a	Brudownik							
24	USG		3					
25	Pkt. Pielęgniarski	3						
26	Pkt. Przygotowania leków	3			2			
27	Sala pacjentów -3				3	3		
28	Gabinet diagnostyczny (ciemny)		2	2				
29	WC							

Arkusz1

30	Sala pacjentów -2				2	2		
31	WC							
32	Śluza brudna							
33	WC							
34	Śluza czysta							
35	Sala operacyjna		5			5		
36	Przygotowania personelu	3						
37	Myjka Podręczna			1				1
38	Magazyn			1				
39	Pom. Porządkowe			1				
40	Brudownik							
41	Magazyn sprzętu	1						

PEL2	2x230V+2x230V DATA+2xLAN
PEL 2M	2x230V+2x230V MED+2xLAN
PEL 2 WiFi	2x230V+2xLAN nad sufitem podwieszanym
PEL 3	2x230V+2x230V DATA+3xLAN
PEL 5	2x230V+2x230V DATA+5xLAN
EKW	2x punkt ekwipotencjalny
3F	Zasilanie 3x400V