



Gdynia dnia: 2025-08-19

Pismo: CRZP/153/2025/AZP

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Remont pomieszczenia N-020"** – znak sprawy **CRZP/153/2025/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zamawiający załącza zestawienie stolarki okiennej z parametrami okien niezgodnymi z normami dla okien o odporności ogniowej EI60. Wnosimy o zmianę parametrów oszklenia i ich izolacyjności Uw dla wskazanych okien.

Prosimy o zastosowanie norm dla okien zgodnych z wymaganiami dla stolarki EI60 i wyłączenie parametrów:

- 0,5 dla szyb
- 0,9 dla całości okna
- mikrowentylacje
- kategoria izolacyjności C5-M

Powyższe parametry są w kolizji dla okien „ogniowych”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zastosować należy okna EI60 stałe- nieotwierane o parametrze U_w (okna) $\leq 0,9 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$

Kierownik Zamawiającego lub
osoba upoważniona
Główny specjalista
ds. zamówień publicznych
i kosztorysowania
mgr inż. Arkadiusz Stec