



Gdynia dnia: 2025-10-28

Pismo: CRZP/195/2025/AZP

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Remont sanitariatów na parterze budynku C-1”** – znak sprawy **CRZP/195/2025/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 : Proszę o potwierdzenie, że sufit podwieszany wykonać z 1 warstwy płyty g-k (jak na przekroju) a nie z 2 warstw płyt (jak podano na ostatniej stronie opisu technicznego)

Stanowisko Zamawiającego : Należy zastosować pokrycie z 1 warstwy płyty g-k.

Pytanie nr 2 : Ułożenie płytek ściennych - opis techniczny, SWZ i ST podają płytki ścienne 30x60cm w kolorze białym, natomiast przekrój z widokami ścian zawiera również mozaikę ceramiczną w kolorze niebieskim, czy wykonawcy mają ująć w ofercie płytki w kolorze białym czy w 2 kolorach, ponieważ mozaika jest dużo droższa

Stanowisko Zamawiającego : Należy zastosować w ofercie płytki w dwóch kolorach.

Pytanie nr 3 : Proszę o potwierdzenie, że ościeznice stalowe do drzwi należy zastosować jako kątowe, stałe

Stanowisko Zamawiającego : Zastosować ościeznice kątowe.

Pytanie nr 4 : Czy w ofercie ująć wyposażenie typu podajniki papieru i ręczników, dozowniki i kosze ujęte w opisie technicznym, na przekroju i w przedmiarze, ponieważ SWZ podaje, że tego wyposażenia nie ujmować

Stanowisko Zamawiającego : Zgodnie z SWZ. W/w wyposażenie Zamawiający zakupi sam.

Pytanie nr 5 : Czy w ofercie ująć lustro dla niepełnosprawnych, ponieważ brak w przedmiarze i opisie technicznym



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Stanowisko Zamawiającego : Tak , należy ująć w ofercie lustro dla osób z niepełnosprawnościami.

Pytanie nr 6 : Czy w ofercie ująć siedzisko dla niepełnosprawnego, ponieważ dokumentacja techniczna nie określa tego elementu

Stanowisko Zamawiającego : Nie uwzględniać w ofercie

Pytanie nr 7 : W projekcie ujęto zapis dotyczący poszerzenia otworu drzwiowego w ścianie nośnej do pomieszczenia WC-N natomiast brak informacji o wykonaniu nadproży, jeżeli należy je ująć w ofercie to proszę przedstawić rozwiązanie dla tego nadproża

Stanowisko Zamawiającego : Nie należy przyjmować w ofercie nowych nadproży.

Pytanie nr 8 : W przedmiarze w poz.20 ujęto przygotowanie podłoża pod nowe płytki (wyrównanie powierzchni do 2mm), po skuciu istniejących płytek jest to niewystarczająca grubość, czy przyjąć do oferty wykonanie nowych tynków po skuciu glazury

Stanowisko Zamawiającego : Tak należy przyjąć przygotowanie podłoża pod płytki

Pytanie nr 9 : Ze względu na rozbieżności w dokumentacji projektowej (w jednym miejscu jest mowa o wykonaniu nowych posadzek betonowych i warstw wyrównawczych, w innym miejscu podano wykonanie wylewki samopoziomującej gr.5mm z zachowaniem istniejącej wylewki cementowej) proszę o informację jaką wersję mają przyjąć do oferty wykonawcy, ponieważ każde rozwiązanie ma inne koszty wykonania, do tego dochodzą jeszcze nie ujęte rozbiórki istniejących warstw betonowych

Stanowisko Zamawiającego : Należy uwzględnić w ofercie skucie posadzki betonowej, wykonanie nowej wylewki betonowej oraz wylewki z masy samopoziomującej.

Pytanie nr 10 : Proszę o informację jaki wentylator należy zamontować, ponieważ podany wentylator kanałowy nie występuje z opóźnieniem czasowym, czy można zastosować wentylator wyciągowy ścienny z wyłącznikiem czasowym

Stanowisko Zamawiającego : Można zastosować wentylator wyciągowy ścienny z wyłącznikiem czasowym

Pytanie nr 11 : Na rysunku Rzut sufitów branży budowlanej ujęto 7 anemostatów, natomiast projekt instalacji wentylacji i przedmiar podają mniejsze ilości, co przyjąć do oferty

Stanowisko Zamawiającego : Ilość przyjąć zgodnie z projektem branżowym



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Pytanie nr 12 : Dlaczego dokumentacja elektryczna zawiera 3 czujki ruchu a na Rzucie sufitów branży budowlanej ujęto 4 czujki ruchu, co przyjąć do oferty

Stanowisko Zamawiającego : Ilość przyjąć zgodnie z projektem branżowym

Kierownik Zamawiającego lub
osoba upoważniona