

Inowrocław, 29.08.2025 r.

Numer pisma EC/DV/KWD-W1/JK/OZR-175682-2025

Numer kontrahenta **10100255**

Data nadania: 2025-09-01

1419589206



F

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU  
ul. HENRYKA WIENIAWSKIEGO 1  
61-712 POZNAŃ

**Dotyczy:** zerwania plomb na urządzeniach układu pomiarowego energii elektrycznej i wymianę WLZ w budynku mieszkalnym przy UL. Karwowskiego 3-3A, 60-724 Poznań.

Szanowni Państwo,  
dziękujemy za kontakt z Eneą.

W odpowiedzi na Państwa pismo zarejestrowane w naszym systemie 22.08.2025 r informujemy, że **wyrażamy zgodę** na zerwanie plomb na urządzeniach układu pomiarowego w związku z modernizacją instalacji elektrycznej i wymianę WLZ.

Wartość zabezpieczeń przedlicznikowych musi być identyczna z wartościami jakie wynikają z Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej, zabezpieczenia te należy przystosować do plombowania.

Usytuowanie liczników energii elektrycznej powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami i zapewniać swobodny odczyt i kontrolę jego wskazań przez naszych przedstawicieli (tarcza lub wyświetlacz licznika **0,80-1,80m** od poziomu podłoża). Jeżeli liczniki mają być umieszczone w rozdzielni pomiarowej, to należy przewidzieć przeszklenie w drzwiczkach na wysokości liczydła.

Uwaga : Wszystkie układy pomiarowe zlokalizowane na poziomie 0 lub wyższym.

Szczegóły dotyczące przeniesienia liczników lub zabezpieczeń przedlicznikowych należy uzgodnić z dostawcą energii elektrycznej i **dostarczyć do sprawdzenia dokumentację techniczną.**

Prace elektroinstalacyjne może wykonać osoba fizyczna lub prawna posiadające odpowiednie uprawnienia. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm i posiadać odpowiednie atesty.



Sprawę prowadzi Wydział Układów Pomiarowych ul. Strzeszyńska 58 w Poznaniu.

Po zakończeniu prac należy zgłosić urządzenie pomiarowe i zabezpieczenie przedlicznikowe do sprawdzenia i ponownego opłombowania pod numer telefonu **61 850 40 00/61-111-11-11** lub w **Biurze Obsługi Klienta**.

**Konieczność wyłączenia napięcia w przyłączy i przygotowanie miejsca pracy związanego z wymianą odcinka WLZ należy zgłosić z dwutygodniowym wyprzedzeniem do Sekcji Majątku Sieciowego w RD Poznań ul. Panny Marii 2.**

Za usługę polegającą na sprawdzeniu urządzeń i założeniu nowych plomb będzie pobrana opłata zgodna z „Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej” ENEA Operator Spółka z o.o.- obowiązująca na dzień odbioru remontowanej instalacji.


Ważność niniejszej zgody ustalamy do dnia **30.10.2025 r.**

**Dosyłamy Państwu wykaz ZPL-tabela załącznik.**

W przypadku jakichkolwiek pytań, pozostajemy do dyspozycji pod nr telefonu **61 850 40 00** lub adresem e-mail: **kontakt@operator.enea.pl**

Z poważaniem

Pełnomocnik Enea Operator Sp. z o.o.

  
Joanna Kuchta