

Suwałki, dnia 10/04/2026 r.

L.dz. SZW.DZI.262.239/25/TP/AK/2026

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 25/TP/AK/2026****Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

Dotyczy Zamówienia udzielanego w trybie podstawowym pn.: **Modernizacja Poradni Szpitalnych (Poradnia Okulistyczna i Dermatologiczna) w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach** dofinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Temat

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Treść

Szanowni Państwo, Wnoskujemy o zmienienie zapisu w punkcie 8 ppkt. 2 3) SWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej z "za czynny budynek Zamawiający uzna budynki, w których prowadzona jest działalność w trakcie trwania prac budowlanych 24h/doba" na "za czynny budynek Zamawiający uzna budynki, w których prowadzona jest działalność w trakcie trwania prac budowlanych". W naszej opinii zapis w obecnej formie w sposób nieuzasadniony ogranicza konkurencyjność co prowadzić może do niepotrzebnego zwiększenia ceny ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w zakresie definicji „czynnego budynku” poprzez usunięcie wymogu prowadzenia działalności 24 godziny na dobę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ze względu na specyfikę obiektu oraz konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania poradni specjalistycznych i pozostałych jednostek szpitala, wszelkie prace generujące hałas, w szczególności takie jak: roboty rozbiórkowe, kucie, wiercenie oraz inne prace wykonywane przy użyciu urządzeń hałaśliwych, będą mogły być prowadzone wyłącznie: – w dni robocze po godzinach pracy poradni, tj. od godz. 18:00 – w dni wolne od pracy (weekendy).

Powyższe ograniczenia będą obowiązywały Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia.

Zamawiający informuje, iż **odpowiedzi na zapytania do SWZ**, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i <https://e-propublico.pl>. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i wynikających z nich zmian w złożonej ofercie.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert 15/04/2026r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 15/04/2026r. godz. 12:00

Termin związania z ofertą: 14/05/2026r.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: **25/TP/AK/2026** z dnia 26/03/2026 r.

**Z-ca Dyrektora
d/s. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego
m. dr. Ludwik Rydygiera w Suwałkach**

Włodzimierz Żaworonok