



Gdynia dnia: 2026-05-19

Pismo: CRZP/66/2026/AZP/33

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Budowa budynku zamieszkania zbiorowego - Akademik Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą"** – znak sprawy CRZP/66/2026/AZP.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 29

1. Według rzutów w budynku znajduje się 5 wind, natomiast w dokumentacji projektowej podano specyfikacje tylko dla 3. Prosimy o udostępnienie danych dla wszystkich wind.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Windę 4 i 5 należy wykonać zgodnie z wytycznymi wskazanymi na rys. nr 40 projektu wykonawczego.

2. Zgodnie z SWZ transformator musi być kompatybilny z transformatorem podstawowym. Prosimy o podanie specyfikacji transformatora podstawowego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Transformator w wykonaniu suchym zgodnie z warunkami technicznymi i obowiązującymi normami i przepisami.

Pytanie nr 30

1. Instalacja PV:

Jest to instalacja o mocy powyżej 50kWp. Dla takiej instalacji niezbędne jest wystąpienie do Zakładu Energetycznego o Warunki Przyłączeniowe. W warunkach tych zostaną określone wszystkie wymagania dla instalacji, które są kluczowe dla wyceny (dla instalacji powyżej 50kWp obowiązkowa jest telemechanika, która umożliwia sterowanie instalacją zdalnie przez Operatora). Po otrzymaniu Warunków Przyłączeniowych trzeba jeszcze



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

opracować Projekt Techniczny , który także należy uzgodnić z Zakładem Energetycznym.

Przedstawione dokumenty przetargowe nie zawierają takich informacji. Prosimy o informację po czyjej stronie jest koszt opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej wraz dodatkowym elementem telemechaniki. Lub prosimy o uzupełnienie dokumentów przetargowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Na tym etapie nie posiadamy uzgodnień instalacji PV z Zakładem Energetycznym, wykonanie projektu technicznego będzie po stronie Wykonawcy.

2. Proszę o wskazanie jakie rodzaje sufitów należy przyjąć w pomieszczeniach na poziomie -1.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Na poziomie nie mamy sufitów podwieszonych, sufit na poziomie -1 wykonać z izolacji termicznej niepalnej szkło piankowe lub wełna mineralna o takich samych parametrach izolacyjności.

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona