



Gdynia dnia: 2026-05-28

Pismo: CRZP/66/2026/AZP/38

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_37

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Budowa budynku zamieszkania zbiorowego - Akademik Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą"** – znak sprawy **CRZP/66/2026/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 48

Czy zamawiający dopuszcza zmianę płyt z lastryko 60x60 gr. 2.8cm na płytki 60x60 gr.8mm o wyglądzie kamienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Czy zamawiający dopuszcza zmianę płyt z lastryko 60x60 gr. 2.8cm na płyty lastryko 60x60 gr. 2,7cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Czy płytki na ścianach w łazienkach przy pokojach należy wykonać na pełną wysokość?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, do wysokości stolarki drzwiowej (ościeżnicy).

Prosimy o potwierdzenie sposobu wykończenia posadzki w garażu. Detal oraz opis wskazują impregnację, natomiast rzut posadzek żywice epoksydową. Jeżeli żywica epoksydowa. To jaką należy przyjąć grubość?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Należy przyjąć grubość żywicy min. 2 mm.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Czy w ramach zadania należy wykonać odróżnienie kolorystyczne miejsc postojowych, bez oznakowania poziomego i pionowego? Brak projektu organizacji ruchu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Prosimy o potwierdzenie, że poza ofertą są odbojniki garażowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Odbojniki garażowe należy wycenić w ofercie.

Prosimy o ujednoczenie wymagań dla paneli winylowych montaż na klik. Występują rozbieżności pomiędzy opisem a rzutem posadzek. Czy cokół dla tego rodzaju podłogi należy wycenić z litego drewna czy materiału forniowanego? Czy dopuszczalne jest klejenie paneli?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Należy przyjąć panele winylowe zgodnie z opisem na rysunkach posadзки, drewno honey oak, grubość 4,5 mm, panele dostosowane do ogrzewania podłogowego, o wymiarach 1510x210 mm. Należy wycenić i wykonać cokół zgodnie z projektem. Nie dopuszczamy klejenia paneli.

Jaki parametr dla antypoślizgowości należy zapewnić dla wykładziny PCV o oznaczeniu 1? Wg opisu jest R11 na rzutach posadзки jest R10.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: R11.

Pytanie nr 49

W nawiązaniu do trwającej procedury przetargowej na wyżej wymienione zadanie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 17 czerwca 2026 r., aby umożliwić wszystkim uczestnikom przetargu prawidłowe przygotowanie oferty.

Udzielane przez Państwa odpowiedzi analizowane są zarówno przez Wykonawcę, jak również podlegają weryfikacji przez firmy podwykonawcze i dostawców, sporządzających oferty cząstkowe. Dodatkowym utrudnieniem jest zbliżające się święto 04.06.2026 w okresie którego większość firm będzie miało dłuższą przerwę. Wydłużony czas pozwoli nam na analizę nadesłanych odpowiedzi oraz przygotowanie prawidłowo skalkulowanej i konkurencyjnej oferty.

Dokładamy wszelkich starań, aby oferta została rzetelnie przygotowana i spełniła Państwa oczekiwania, jednak aktualny termin złożenia ofert, może skutkować nieprawidłowym oszacowaniem wartości inwestycji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu zgodnie z propozycją Wykonawcy.

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona