



Gdynia dnia: 2026-06-08

Pismo: CRZP/66/2026/AZP/47

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_47

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Budowa budynku zamieszkania zbiorowego - Akademik Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą"** – znak sprawy **CRZP/66/2026/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 66

1. Czy linie kablowe zasilające od nowej stacji transformatorowej do złącza ZK6 i ZK5 mają iść w osobnych wykopach?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Linie kablowe opisane są w projekcie wykonawczym „Zewnętrzne instalacje elektryczne” pkt. 1.4.1. Zapis z dokumentacji projektowej „**Linie kablowe w gruncie należy układać z odstępem pomiędzy kablami minimum 25 cm**”.

2. Na rzucie PZT pokazany jest istniejący kabel zasilający złącze ZK5 od istniejącego złącza K3. W opisie technicznym jest zapis: „ Po wykonaniu układu APZ należy unieczynnić połączenie pomiędzy złączami ZK-3, a ZK-5”. Czy chodzi tu o kabel zasilający? Czy unieczynnienie ma polegać tylko na odłączeniu i zabezpieczeniu końców kabla, czy na odłączeniu i demontażu całego odcinka? Na schemacie zasilania kabel jest przekreślony.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Polegać ma na odłączeniu i zabezpieczeniu końców kabla w złączu ZK-5 oraz ZK-3

3. Czy odcinki linii kablowej pozostałe po demontażu istniejących stanowisk oświetleniowych mają być zdemontowane?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak



Uniwersytet Morski w Gdyni

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl