

rodzaj stolarki	STAŁOWA I PCV																																	
	drzwi wewnętrzne																						drzwi zewnętrzne											
oznaczenie na rysunku	d1 _{p1}	d2 _{p1}		d2 _{pa}		Ł2 _{p2}		d3		d3 _{p2}		d4 _{p3}		d4 _{p4}		d5 _{p3}		d5 _{p4}		d6 _{p3}		d7 _{p4}		Z1		Z1 _{p2}		Z2		Z2 _{p2}		Z3		
schemat																																		
szerokość otworu w świetle ościeżnicy [cm]	80		90		90		90		120 (90+30)		120 (90+30)		120		120		120		120 (190)		180 (90+90)		90		90		100		100		120 (90+30)			
wysokość otworu w świetle ościeżnicy [cm]	200		200		200		200		200		200		200		200		200+50		200		200		200+50		200		200		200		200			
lewe prawe	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
piwnica	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
parter	3	-	3	1	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	
I piętro	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
razem	3		8		1		2		3		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		2			
lokalizacja	pom. 0.15		pom. A.04, B.05, 0.14, 0.16, 0.35, 0.36, 0.37, 1.20, 1.21		pom. C.02		pom. 0.55, 1.37		pom. 0.01, 0.47, 0.59		pom. 0.04		pom. 1.22		pom. 0.48, 1.30		pom. 0.38		1.43		1.02		pom. 1.49		elewacja 26		elewacja 33		elewacja 21		elewacja C		elewacja 3, 25	
klasa p.poż.	EI30		EI30		EI60		EI60		-		EI60		EIS30		EIS60		EIS30		EIS60		EIS30		EIS60		-		EI60		-		EI60		-	
uwagi indywidualne	-		-		-		otwór went. o pow. 0,022 m² zabezpieczony kratką pęczniejącą EI60		drzwi PCV		-		-		-		-		-		-		-		drzwi PCV		-		drzwi PCV		-		drzwi PCV	
uwagi ogólne	1. Zestawienie należy rozpatrywać z uwzględnieniem informacji zawartych na rysunkach rzutów. 2. Wymiary otworów należy sprawdzić na budowie. 3. Szerokość przejścia skrzydła głównego drzwi dwuskrzydłowych min. 90 cm. 4. Oferta producenta/dystrybutora powinna zawierać wykonanie pomiarów otworów drzwiowych, montaż i izolację drzwi. 5. Maksymalna dopuszczalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych: U_{max} = 1,3 W/m²K. 6. Kolor profili stolarki zewnętrznej: jasny dąb, sosna lub jodła - możliwie dopasowane do stolarki istniejącej. 7. Kolor profili stolarki wewnętrznej: biel lub jasne odcienie szarości - możliwie dopasowane do stolarki istniejącej. 8. Przed realizacją zamówienia należy dokonać uzgodnień z Zarządcą budynku w zakresie określenia grupy drzwi otwieranych za pomocą jednego uniwersalnego klucza. 9. Wszystkie drzwi w klasie odporności ogniowej i/lub szczelności dymowej (EI i EIS) wyposażone w samozamykacze.																																	

proj.	arch. Jakub Krupa	05/OPOKK/2022	
		spec. arch.	
spraw.	arch. Ewelina Klajnowska-Węgrzyn	upr. 54/01/Op	
		spec. arch.	

obiekt	Przebudowy budynku DPS wraz z zagospodarowaniem terenu - dostosowanie do wymagań z zakresu ochrony ppoż.		
lokalizacja	47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Zielna 1 Dz. nr 1122/4; obręb: Sławiećcice		
inwestor	Powiat Kędzierzyński-Kozielski 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13		
rodzaj oprac.	Projekt techniczny		
tytuł rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI stolarka okienna		skala 1:100
ArchiCad SN 3-3363667			
little.Q architektura Jakub Krupa tel. 697 663 915 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 16F jak.krupa@gmail.com			rysunek Z1
Rysunek jest własnością firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie za pisemną zgodą właściciela praw.			10.01.2025 r.