Legenda

- Istniejąca czujka pożar przeznaczona do demontażu
- Istniejąca czujka pożar ze wkładnikiem zadziałania przeznaczona do demontażu
- Istniejący wskaźnik zadziałania przeznaczony do demontażu
- Istniejący ręczny ostrzegacz pożarowy przeznaczony do demontażu
- Istniejący sygnalizator akustyczny przeznaczony do demontażu
- Istniejący sygnalizator optyczny przeznaczony do demontażu
- Istniejący przyciek przesterowania przeznaczony do dalszego użytkowania
- Istniejąca centrala napowietrzania klatki schodowej przeznaczona do dalszego użytkowania
- Istniejący przycisk systemu kontroli dostępu
- Projektowana czujka pożar
- Projektowana czujka pożar ze wkładnikiem zadziałania
- Projektowany ręczny ostrzegacz pożarowy
- Projektowany element niszczerzeń - kontrolno-alarmujący pęd pożarowej
- Projektowany sygnalizator akustyczny
- Projektowany sygnalizator optyczny
- Projektowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP
- Elektrotrzymacz drzwi na granicy stref pożarowych
- Zasilacz buforowy urządzeń pożar
- Projektowana centrala przeciwpożarowa - budynku B
- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń
- Projektowane okablowanie elementów systemu sygnalizacji pożaru
- Projektowana linia sygnalizatorów optyczno-akustycznych
- Projektowana magistrala komunikacyjna między centralami
- Projektowana linia sterowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu
- Linia zasilająca urządzeń przeciwpożarowych

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Collegium Fizicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ulicy Tamkowa Krótkiej 1 w Bydgoszcz		
Zakres:	Projekt remontu Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Collegium Fizicznych przy ul. Krótkiej 1 w Bydgoszcz		
Adres inwestycji:	COLLEGIUM FIZICZNE UMK w Bydgoszcz ul. Krótkiej 1, 85-092 Bydgoszcz ET31, ET4, ET5, ET6, ET7, TB13, BB21		
Inwestor:	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Maximum, Henryka 1 61-712 Poznań		
Jednostka projekt.:	AFRIM Rafał Brzoza Krzywiniecka 40/41 31-75 Warszawa		
Nazwa projektu:	Projekt wykonawczy - PT		
Rzut/przekrój:	Rzut przyziemia - budynek A1, A2 - rozmieszczenie elementów systemu czujki	Nr rzut: P-02	Skala: 1:100
Branża:	Projektant	Nr/rzer uprawnień	Podpis
Zakład branżowy:	Projektant		
	mgr inż. Krzysztof Kaczmar	PO/0020/POOE/22	
Zakład branżowy:	Sprawdzający		
	mgr inż. Leszek Bartel	UA-0/0154	
Architektura:	Projektant		
	mgr inż. arch. Marek Ludzik	MA/0080/16	
Architektura:	Sprawdzający		
	mgr inż. arch. Dominik Wojak	MA/0011/11	
Wersja:	Data opracowania:	22.08.2022	