



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Suwałkach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Suwałki, dnia 13.03.2026 r.

**Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Paliatywnej
Im. Jana Pawła II w Suwałkach**

**ul. Szpitalna 54
16-400 Suwałki**

DT/ZSC/00602/00617/2026

Dotyczy: uzgodnienia projektu

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Suwałkach Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo z dn. 11.03.2026 r. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach pod potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wraz z budową zewnętrznej infrastruktury technicznej przy ul. Szpitalnej 54, dz. 21745/4, 21746/3 w zakresie kolizji z istniejącą infrastrukturą ciepłowniczą informuje, że w odniesieniu do istniejącej i projektowanej sieci ciepłowniczej uzgadnia ww. dokumentację na nw. warunkach:

I. Inwestor jest zobowiązany:

- 1) powiadomić PEC w S-kach Sp. z o.o. w formie pisemnej o rozpoczęciu robót ziemnych, min. 5 dni przed ich planowanym rozpoczęciem.
- 2) roboty ziemne w pobliżu sieci ciepłych przeprowadzać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego oraz każdorazowo umożliwić upoważnionemu pracownikowi PEC w Suwałkach Sp. z o.o. sprawdzenie na miejscu budowy, czy roboty w pobliżu sieci ciepłych są prowadzone zgodnie z uzgodnionym projektem.
- 3) wykonać regulację pionową istniejących włączów (pokryw) studni w nawiązaniu do niwelety projektowanego terenu.
- 4) zgłosić, w formie pisemnej, PEC w S-kach Sp. z o.o. zakończenie robót przed zasypaniem wykopów i umożliwić upoważnionemu pracownikowi PEC w S-kach Sp. z o.o. sprawdzenie na budowie wykonanych prac zgodnie z uzgodnionym projektem.



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Suwałkach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- 5) ponosić koszty przebudowy sieci ciepłej, jeśli wynika to z projektu budowlanego.
- 6) przedłożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla PEC w S-kach Sp. z o.o. w terminie 30 dni od zakończenia robót.
- 7) prowadzić prace w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia urządzeń PEC w Suwałkach Sp. z o.o. i powstawania awarii.

II. Inne wymagania: **bez uwag.**

Inwestor natychmiast powiadomi PEC w S-kach Sp. z o.o. o odkryciu lub uszkodzeniach sieci ciepłej. (tel. 993; 601 259 297; 697 702 570).

Z poważaniem

PREZESZARZADU

Michał Buczyński