

ZESTAWIENIE OPRAW PRZYJĘTYCH DO OBLICZEŃ	
SYMBOL	OPIS
	Oprawa wpuszczana/nastropowa IP20/44 840 21-70 596; materiał korpusu: aluminium, kolor biały, wymiary 596x596x34mm, materiał przesłony: PLX, 4000K, regulowany strumień świetlny oprawy 2148-7088lm, moc 12,6-45,3W, skuteczność świetlna 170-156lm/W, IP20/44, IK04, 6lat gwarancji
	Oprawa wpuszczana/nastropowa IP20/44 840 20-67 596, materiał korpusu: aluminium, kolor biały, wymiary 596x596x34mm, materiał przesłony: mikropryzma, 4000K, regulowany strumień świetlny oprawy 2034-6703lm, moc 12,6-45,3W, skuteczność świetlna 161-148lm/W, IP20/44, IK04, UGR<19, 6lat gwarancji
	Oprawa przemysłowa IP65 840 40-72 1200; materiał korpusu: poliwęglan, kolor szary, wymiary 1200x80x72mm, materiał przesłony: poliwęglan mrożony, 4000K, regulowany strumień świetlny oprawy 4008-7208lm, moc 29,2-41,7W, skuteczność świetlna 180lm/W, IP66, IK10, 5lat gwarancji
	Oprawa typu downlight IP20/54 830/840/857 21-32 D165 ; materiał korpusu: aluminium, kolor biały, wymiary Ø165 x 60mm, materiał przesłony: PLX, 3000-5700K, regulowany strumień świetlny oprawy 2114-3206lm, moc 18,6-26W, skuteczność świetlna 114-123lm/W, IP20/54, 6lat gwarancji
	Oprawa naścienna ; materiał korpusu: aluminium, kolor biały, wymiary 575x55x65mm, materiał przesłony: PLX, 4000K, strumień świetlny oprawy 1009lm, moc 8W, skuteczność świetlna 122lm/W, IP44, 6lat gwarancji
	3W E 1 SE AT WH
	3W E 1 SE AT WH
	3W E 1 SE AT WH
	1W/C/1/SA/AT/WH
	1W/C/1/SA/AT/WH DWUSTRONNA
	2W E 1 SE AT + HTR
	Oprawa zewnętrzna naścienna IP65 840 13 250; materiał korpusu: aluminium, kolor antracyt, wymiary 250x100x110mm, materiał przesłony: PLX, 4000K, strumień świetlny oprawy 1329lm, moc 12W, skuteczność świetlna 112lm/W, IP65, 5lat gwarancji

PROJECT - CONSULTING SP. Z O.O.			NR RYS.
02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47			3
TEMAT	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI PALIATYWNEJ W SUWAŁKACH POD POTRZEBY ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO		FAZA PROJEKT TECHNICZNY
ADRES	16-400 SUWAŁKI UL. SZPITALNA 54 DZ. EWID. NR 21746/3, 21745/4 JEDN. EWID. M. SUWAŁKI 206301_1, OBR. EWID. NR 0002		BRANŻA ELEKTR.
RYSUNEK	Zestawienie opraw przyjętych do obliczeń		SKALA -
PROJEKTANT	tech. Wiesław Baluta upr. nr: SUW-86/90	DATA 25 lutego 2026 r.	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paweł Szymczyk upr. nr: POM/0183/PWOE/08	DATA 25 lutego 2026 r.	PODPIS