

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Ul. Szpitalna 54
16-400 Suwałki

Suwałki, dnia 09 lipca 2026 r.

Strona prowadzonego postępowania:
Platforma: <https://e-propublico.pl>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach”.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, tj. ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły za pośrednictwem platformy zakupowej.

Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 07.07.2026 r.:

Pytanie nr 1: Prosimy o określenie standardu wykonania oraz wymaganych wymiarów i parametrów technicznych baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowych przewidzianych do zastosowania w ramach zamówienia oraz określenie standardu wykonania oraz wymaganych wymiarów i parametrów technicznych brodzików.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający wyjaśnia, że wymagany standard wykonania oraz wymiary i parametry techniczne baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowych oraz brodzików przewidzianych do zastosowania w ramach zamówienia przedstawiają się następująco:

1. Bateria umywalkowa stojąca:

- Typ: jednouchwytowa, stojąca,
- Materiał korpusu: mosiądz CW617N,
- Wykończenie: chromowane (grubość powłoki zgodna z normami),
- Głowica: ceramiczna Ø 35 mm,
- Perlator: M24×1, ograniczający przepływ,
- Wysokość całkowita: 150–180 mm,
- Wysokość wylewki: 80–120 mm,
- Zasięg wylewki: 110–140 mm,
- Otwór montażowy: Ø 35 mm,
- Przyłącza: elastyczne G3/8",
- Ciśnienie robocze: 0,1–0,5 MPa (1–5 bar),
- Zalecane ciśnienie: 0,3 MPa (3 bar),
- Maksymalna temperatura wody: 90°C.

2. Bateria zlewozmywakowa stojąca:

- Typ: jednouchwytowa, stojąca,
- Materiał korpusu: mosiądz CW617N,
- Głowica: ceramiczna Ø 35 mm,
- Wylewka: obrotowa 360°,
- Wysokość całkowita: 300–400 mm,
- Wysokość wylewki: 220–280 mm,
- Zasięg wylewki: 180–220 mm,
- Otwór montażowy: Ø 35 mm,
- Przyłącza: G3/8",
- Ciśnienie robocze: 0,1–0,5 MPa,
- Maksymalna temperatura wody: 90°C,
- Przepływ: ≤ 6 l/min.

3. Bateria natryskowa ścienna:

- Typ: jednouchwytowa termostatyczna,
- Materiał korpusu: mosiądz,
- Rozstaw przyłączy: 150 ± 15 mm,
- Przyłącza: G1/2",
- Głowica ceramiczna: Ø 35–40 mm,

- Ciśnienie robocze: 0,1–0,5 MPa,
- Maksymalna temperatura: 90°C,
- Zalecana temperatura ciepłej wody: 55–65°C,
- Przepływ słuchawki natryskowej: 9–12 l/min,
- Zabezpieczenie przeciwoparzeniowe (dla baterii termostatycznych): blokada przy 38°C.

4. Wymagania ogólne dla baterii:

- Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na korozję,
- Głowica ceramiczna zapewniająca trwałość min. 200 000 cykli pracy,
- Powłoka chromowana odporna na ścieranie i środki czyszczące,
- Baterie wyposażone w elementy ograniczające zużycie wody,
- Atest higieniczny PZH lub równoważny,
- Deklaracja zgodności CE,
- Zgodność z normą PN-EN 817 (baterie mechaniczne) lub PN-EN 1111 (baterie termostatyczne),
- Gwarancja producenta: minimum 5 lat na korpus i głowicę ceramiczną.

5. Standard wykonania, wymagane wymiary i parametry techniczne brodzików

5.1. Standard wykonania:

- Brodzik wykonany z akrylu sanitarnego lub kompozytu mineralnego (konglomeratu), odpornego na zarysowania, przebarwienia oraz działanie środków czyszczących,
- Powierzchnia gładka, łatwa do utrzymania w czystości, odporna na rozwój pleśni i grzybów,
- Kolor: biały,
- Konstrukcja usztywniona (np. laminatem z włóknem szklanym lub płytą wzmacniającą), zapewniająca wysoką sztywność i odporność na odkształcenia,
- Możliwość montażu na posadzce lub częściowego bądź całkowitego wpuszczenia w podłogę,
- Powierzchnia antypoślizgowa – zalecana klasa min. PN-EN 16165, klasa A (lub wyższa).

5.2. Wymiary:

Dopuszcza się następujące wymiary:

- 90 × 90 cm.

Wysokość brodzika:

- niski: 25–45 mm.

5.3. Parametry techniczne:

- Materiał: akryl sanitarny o grubości min. 3,2 mm lub konglomerat mineralny,
- Odporność na obciążenie: minimum 150 kg,
- Średnica odpływu: Ø 90 mm (zalecana dla brodzików niskich) lub Ø 52 mm dla wybranych modeli,
- Syfon o przepustowości minimum 30–50 l/min, z możliwością czyszczenia od góry,
- Wysokość zabudowy syfonu: zgodna z wysokością brodzika (najczęściej 60–90 mm dla brodzików niskich),
- Odporność na temperaturę wody do 90°C,
- Odporność na środki czyszczące,
- Stabilna konstrukcja umożliwiająca montaż na regulowanych nogach lub na stelażu/systemie nośnym producenta.

5.4. Wymagania jakościowe:

- Zgodność z normą PN-EN 14527 „Brodziki prysznicowe do użytku domowego”,
- Oznakowanie CE,
- Atest higieniczny PZH lub dokument równoważny,
- Gwarancja producenta: minimum 5 lat.

5.5. Łazienki w salach chorych:

W łazienkach zlokalizowanych przy salach chorych nie przewiduje się brodzików ani kabin prysznicowych. Stanowisko natryskowe należy wykonać bez brodzika, z posadzką wyprofilowaną ze spadkiem do wpustu podłogowego, zapewniającym skuteczny i bezpieczny odpływ wody, z odpowiednią izolacją przeciwwodną oraz posadzką antypoślizgową.

Odpowiedź na pytania do SWZ z dnia 08.07.2026 r.

Pytanie nr 1: Proszę o podanie specyfikacji switcha POE 1GB.

Odpowiedź nr 1: Switch ma zapewnić obsługę PoE w standardzie IEEE 802.3af dla systemu CCTV oraz urządzeń typu Access Point. Dodatkowo musi być urządzeniem zarządzalnym i wspierać obsługę sieci VLAN. Wskazane jest, aby switch można było zintegrować z posiadanym przez Zamawiającego systemem centralnego zarządzania opartym na ekosystemie OMADA.

Pytanie nr 2: Proszę o podanie specyfikacji acces pointa.

Odpowiedź nr 2: Access Pointy muszą być zgodne z obecnym systemem Zamawiającego opartym na ekosystemie OMADA, co umożliwi centralne zarządzanie nowymi urządzeniami. Urządzenia muszą obsługiwać co najmniej standardy Wi-Fi 5 oraz Wi-Fi 6 oraz być zasilane w standardzie PoE.

Pytanie nr 3: Proszę o podanie dokładnej specyfikacji UPS-a. Wskazany czas podtrzymania (1h przy 1,5 kW) nie pokrywa się z parametrami żadnego autonomicznego urządzenia dostępnego na rynku.

Odpowiedź nr 3: UPS ma zapewnić podtrzymanie urządzeń zamontowanych w instalowanej szafie RACK przez okres 60 minut.

Pytanie nr 4: Opis dotyczy bardzo starego systemu odnośnie cctv. Czy wycena ma być wykonana na kamerach w technologii ip? Nie będzie to działało ze starym systemem analogowym.

Odpowiedź nr 4: Tak wycena oraz system powinien zostać wykonany w technologii IP.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji warunków zamówienia znak: 02/TP/2026.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Irena Mickiewicz
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Paliatywnej
im. Jana Pawła II w Suwałkach