

**Załącznik do dokumentacji remontu wschodniego dziedzińca wewnętrznego
w budynku Collegium Maius.
BRANŻA SANITARNA**

**Uzupełnienie w zakresie wymaganych robót branży sanitarnej
z pracami towarzyszącymi.**

1. Należy wykonać przeniesienie i ponowne podłączenie (instalacyjne i elektryczne) istniejącej zewnętrznej jednostki klimatyzacyjnej. Po wykonaniu w/w prac należy wykonać przegląd serwisowy klimatyzatora (jedn. wewnętrzna i zewnętrzna) oraz jego uruchomienie wraz z wymaganymi pracami towarzyszącymi tj. próby ciśnieniowe, próżnia, napełnienie układu, rozruch, próby funkcjonalne. Przewody rurowe i elektryczne prowadzone w obrębie dziedzińca należy prowadzić w bruzdach ściennych i przykryć zgodnie z wymaganiami architektury dotyczącymi wykonania elewacji.
2. Należy wykonać wszystkie prace demontażowe i montażowe związane z projektowanymi i istniejącymi instalacjami wentylacyjnymi w obrębie dziedzińca pokazanymi na rysunku „IS.01 Piwnica” oraz rysunkach branży architektoniczno-budowlanej.
3. Odcięcie i zaślepienie istniejącej instalacji wodnej do zaworu podziemnego należy wykonać bezpośrednio przy budynku.
4. Nowe czyszczaki i rury spustowe z rynien deszczowych do wysokości ok. 1,2m należy wykonać jako żeliwne.
5. Pod projektowane odwodnienia szczelinowe należy wykonać podbudowy betonowe zgodnie z wytycznymi instrukcji montażu producenta odwodnień.

Wszystkie prace wymienione powyżej należy uwzględnić w wycenie.

mgr inż. Michał Leśny
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu