

Oznaczenie sprawy: ZP/1163/14/16

Łącznie m 3 do SIU2 zmodyfikowany  
Przeład, konserwacja i legalizacja sprzętu gaśniczego – przeprowadzana zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku.

Obiekty - Poznań	GP 1	GP 2	GP 3	GP 6	GP 12	GS 5	GS 2	GP 4 GP6ABC, BC GP2BC, UGSE2	KOC	Hydrant zewn. podziem.	Hydrant zewn. nadziem.	UGS GSE2X GWG2AF/ABF GWP2ABF
Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1 Zbyszko Jacek, tel. 61 829-43-50	--	--	--	--	--	15	--	32 - GP6ABC BX	--	--	--	4 - GSE2X
Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 80 Zbyszko Jacek, tel. 61 829-43-50	--	--	--	--	--	8	--	24 - GP6ABC	--	--	--	4 - GSE2X
Collegium Iuridicum Novum al. Niepodległości 53 Jędrzej Szymański, 61 829-31-31	--	--	--	--	--	2	--	27 - GP6ABC	--	2	--	--
Coll. Physicum, Archiwum ul. Umultowska 85 Rafał Brzeziński, tel. 61 829-52-73	--	--	--	72	--	17	--	--	--	--	12	--
Coll. Geographicum ul. Dziegiełowa 27 Magdalena Janicka, tel. 61 829-61-33	--	--	--	56	--	1	1	4 - GP6BC 54-GP6ABC 6 - UGSE2	--	--	2	--
Coll. Geologicum, ul. Maków Polnych 16 Magdalena Janicka, tel. 61 829-61-33	--	--	--	--	--	1	4	24 - GP6ABC	--	--	1	--
Coll. Chemicum, ul. Grunwaldzka 6 Bernarda Masiewicz, tel. 61 829-12-34	--	16	--	114	--	76	8	43 - GP-4	29	--	1	--
Coll. Novum, al. Niepodległości 4 Agnieszka Kokocińska-Adamska tel. 61 829-37-35	--	1	--	44	18	4	--	--	--	--	--	1 - GSE2X
Coll. Historium, ul. Św. Marcin 78 Anna Kołodziejczak, tel. 61 829-47-30	--	15	--	30	--	2	--	--	--	--	2	--
Zespół Budynków Dydaktycznych ul. Szamarzewskiego 89/91 Renata Nowicka, tel. 61 829-22-30	--	--	--	51	15	13	--	1 - GP4ABC	3	--	--	--
Budynek Dydaktyczny ul. Drzymały 24 Joanna Kujała, tel. 61 829-34-01	--	--	--	--	--	--	--	4 - GP4ABC 2 - 5XBX 11-P6X/ABC	--	--	--	--
Observatorium Astronomiczne ul. Słoneczna 36 Alicja Gasiorowska, tel. 61 829-27-70	--	--	--	--	--	--	--	4 - GP6BC 9 - GP6ABC	2	--	--	--
Coll. Biologicum, ul. Umultowska 89 Elżbieta Jasiczak, tel. 61 829-55-65	--	12	--	99	--	6	--	--	--	--	3	3 - UGS
Coll. H. Cegielskiego, ul. 28 Czerwca 1956 nr 198 Anna Kołodziejczak, tel. 61 829-29-68	--	3	--	--	--	--	--	2- GP6 BC 43- GP6ABC	--	--	--	--

Coll. Maius, ul. Fredry 10 Katarzyna Koszewska, tel. 61 829-45-59	--	1 - GP2ABC	--	--	1 - GP12ABC	3	--	40- GP6ABC	--	39	1	--	--
Coll. Mathematicum ul. Umultowska 87	--	6 - GP2ABC	--	--	--	--	--	67- GP6ABC 23- UGSE2 1- GP4ABC	--	24	--	2	--
Danuta Janicka, tel. 61 829-53-21	--	--	--	--	--	--	--	56- GP6ABC 7 - UGSE2	--	12	2	--	--
Wydz. Nauk Polit. i Dziennikarstwa ul. Umultowska 89a	--	--	--	22	--	6	--	--	2	10	--	--	--
Danuta Janicka, tel. 61 829-66-00	--	--	--	114	16	1	--	--	3	20	4	--	--
Budynek Dydaktyczny ul. Międzyzdrozka 5	--	--	--	--	--	1	--	5- GP6ABC	--	3	--	--	--
Anna Ziembikiewicz, tel. 61 829-27-54	--	--	--	15	--	2	--	--	--	8	--	--	--
Biblioteka Uniwersytecka ul. Ratajczaka 38/40	--	--	--	--	--	--	--	40- GP6ABC	--	53	2	6	17 - GWG2AF/ ABF
Jacek Halicki, tel. 61 829-38-61	--	--	--	--	7	1	--	25-GP6ABC	--	24	--	1	--
Sala Sportowa, ul. Młyńska 15	--	--	--	31	8	--	--	--	--	28	--	--	--
Kazimierz Pluta, tel. 61 852-45-50	--	--	--	18	--	--	--	21- GP6ABC 2- GP12ABC	--	--	--	--	--
DS. „Babilon”, ul. Dożynkowa 9B	--	--	--	--	--	--	--	6- GP4ABC	--	6	--	--	--
Jan Burlaga, tel. 61 826-71-58	--	--	--	5	3	3	--	--	--	8	--	--	--
Osiedle Studenckie „Jagienka i Zbyszko” ul. Piątkowska 80	--	--	--	1 - BC	--	--	--	14- GP4ABC 9- GP6ABC	--	2	5	5	--
Małgorzata Czechlewska, tel. 61 823-80-21	--	--	--	--	--	4	--	45- GP6ABC 39- GP4	--	63	1	1	--
Dom Akademicki, ul. Nieszawska 3	--	--	--	17	--	4	--	--	--	17	--	2	--
Małgorzata Nowak, tel. 61 829-30-12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DS. „Jowita”, Ośrodek Austriacki ul. Zwierzyniecka 7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Agnieszka Krajewska-Jopek tel. 61 829-24-00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DS. Hanka, al. Niepodległości 26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bogusław Szaroleta, tel. 61 829-39-00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Budynek dydaktyczny al. Niepodległości 24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bogusław Szaroleta, tel. 61 829-39-00	--	1	--	5	3	3	--	--	--	8	--	--	--
Pływalia Uniwersytecka ul. Strażewicza 21	--	2 - BC	--	1 - BC	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Andrzej Witkowski, tel. 61 829-61-00	1 - BC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ogród Botaniczny, ul. Dąbrowskiego 165	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Michał Roszyk-Chudy, tel. 61 829-20-10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Collegium Chemicum Morasko ul. Umultowska 89B	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Jerzy Nowak, tel. 61 829-15-50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hala Sportowa, ul. Zagajnikowa 9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Andrzej Witkowski, tel. 61 829-61-00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

pcy



Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, ul. Umultowska 89c Sebastian Opaska, tel. 61 829-19-95	--	--	--	--	--	--	87	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Centrum NanoBioMedyczne ul. Umultowska 85, Bartosz Kawczyński, tel. 61 829-67-05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	10-GP6ABC	10	6	3	--
Collegium Historicum Morasko ul. Umultowska 89d Michał Przybył, tel. 61 829-15-47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57-GP6ABC	--	32	2	--
<b>RAZEM:</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>68</b>	<b>174</b>	<b>13</b>	<b>757</b>	<b>49</b>	<b>748</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>29</b>			
<b>Obiekty zamiejscowe</b>	<b>GP 1</b>	<b>GP2</b>	<b>GP 3</b>	<b>GP 6</b>	<b>GP 12</b>	<b>GS 5</b>	<b>GS 2</b>	<b>GP6ABC GP2ABC</b>	<b>KOC</b>	<b>Hydrant wewn.</b>	<b>Hydrant zewn. podziem</b>	<b>Hydrant zewn. nadziem</b>	<b>UGS GSE2X GWG2AF/ABF GWP2ABF</b>			
Dom Pracy Twórczej ul. Wolności 33, Ciążen Andrzej Bendziński, tel. 63 276-41-55	--	--	--	--	--	7	--	25-GP6ABC	--	7	--	3	--			
Zespół Palacowo-Parkowy ul. Palacowa 4/3 Gultowy Maria Mikołajczak, tel. 61 818-01-80	--	--	--	22	--	8	--	--	--	11	2	--	--			
Dom Studencki, ul. Nowy Świat 28-30 w Kaliszu Karolina Smigalska, tel. 62 767-07-39	--	--	--	38	--	--	--	--	--	9	--	--	--			
Wydz. Pedagogiczno-Art. w Kaliszu, Nowy Świat 28-30, 62-800 Kalisz Monika Marczak, tel. 61 829-64-26	--	--	--	55	--	--	--	--	--	47	--	--	--			
Coll. Europaeum Gnesnense ul. Kostrzewskiego 5-7 w Gnieźnie Anna Dzionek, tel. 61 423-70-36	--	--	--	--	--	2	--	31	--	37	3	1	--			
Osiedle Studenckie, ul. Piłsudskiego 14 w Ślubicach Teresa Lipka, tel. 95 759-22-22	--	--	--	102	2	8	--	--	--	95	--	7	--			
Coll. Polonicum, ul. Kościuszki 1, Ślubice Monika Wojciechowska, tel. 95 759-24-08	--	--	--	--	--	9	--	83-GP6ABC	--	50	2	4	--			
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile, Piła, ul. Kołobrzeska 15 Magdalena Orzga, tel. 67 349-26-02	--	--	--	--	--	--	--	25-GP6ABC	--	13	1	--	--			
Stacja Geoekologiczna Storkowo 32 prof. Józef Szpikowski, tel. 94 375-91-74	--	--	--	7	--	1	--	--	--	--	--	1	--			
Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku, Zamek 1 Sebastian Kałużny, tel. 61 291-32-80	--	<b>1</b>	<b>--</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>--</b>	<b>28-GP6ABC</b>	<b>--</b>	<b>8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1-</b> <b>GWP2ABF</b>			

Ośrodek Wypoczynkowy, ul. Kościuszki 1 Kołobrzeg, Włodzimierz Sopałowicz, tel. 94 354-53-13	--	6	--	1	--	2	--	1-GP6ABC	--	2	--	--	--
Stacja Ekologiczna w Jeziorach Mosina dr Lech Kaczmarek, tel. 61 813-27-11	--	--	--	5	--	4	--	--	1	--	--	--	--
Stacja w Białej Górze ok. Międzyzdrojów dr Jacek Tyłkowski, tel. 91 322-29-39	--	--	--	--	--	--	--	4-GP4ABC	--	2	--	--	--
<b>Razem:</b>	--	7	--	253	8	42	--	197	1	281	8	16	1

### I. Przegląd i konserwacja gaśnic – raz w roku polega na:

1. Sprawdzeniu stanu ogólnego zbiornika, czy jest bez wgnieceń, czy powłoka lakiernicza nie jest uszkodzona.
2. Kontroli terminu badań UDT.
3. Sprawdzeniu osprzętu, ładunków oraz ich uzupełnienie, ewentualnie wymiana: *nowa ładunków*
4. Kontroli elementów z tworzyw sztucznych lub elementów gwintowanych na obecność uszkodzeń.
5. Ewentualnej wymianie uszczelnień i uszczeltek, ocenie dostępności i czystości sprzętu oraz prawidłowości oznakowania przeciwpożarowego.
6. Demontaż poszczególnych elementów gaśnicy oraz ich weryfikacja.
7. Udokumentowanie badania.

### II. Legalizacja zbiorników ciśnieniowych gaśnic - raz na 5 lat lub raz na 10 lat – (w zależności od rodzaju zbiornika).

1. Przygotowanie zbiorników ciśnieniowych gaśnic do badań UDT.
2. Przeprowadzenie badań przez UDT.
3. Udokumentowanie badania.

### III. Przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych polega na:

1. Sprawdzeniu czy:
  - a) urządzenia nie są zastawione, nie są uszkodzone, elementy nie są skorodowane, nie ma przecieków,
  - b) instrukcja obsługi jest czytelna i czysta,

*pc. V*



- c) miejsce umieszczenia hydrantów jest oznakowane,
  - d) mocowania do ścian są odpowiednie, czy nie są obruszone,
  - e) wypływ wody jest równomierny i dostateczny, pomiar wydajności (parametrów hydrantu) – raz w roku,
  - f) miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym,
  - g) wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięcia,
  - h) zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowe i właściwie zaciśnięte,
  - i) skrzynka hydrantowa (jeśli jest) nie jest uszkodzona i czy drzwiczki łatwo się zamykają,
  - j) prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje,
2. W trakcie konserwacji hydrantu wewnętrznego wąż powinien być całkowicie rozwinięty a hydrant poddany ciśnieniu.
3. Kontrola ciśnienia na zaworze hydrantowym wewnętrznym oraz wydajności nominalnej (próba wykonana zgodnie z § 23 rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów) – raz w roku.
4. Próba ciśnienia węży – raz na 5 lat.
5. Udokumentowaniu badania.

#### **IV. Przegląd i konserwacja hydrantów zewnętrznych – zgodnie z PN oraz instrukcją producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.**

1. Sprawdzenie stanu technicznego hydrantu zewnętrznego, oględziny zewnętrzne.
2. Badanie ciśnienia i wydajności hydrantu zewnętrznego.
3. Sprawdzenie poprawności zadziałania zasuw.
4. Sprawdzenie skuteczności odwodnienia.
5. Udokumentowanie badania.

kr.v.

Q4