



Pismo: ZP/438/73/B/16

Poznań dnia: 20.08.2016r.

## Wszyscy Wykonawcy

### Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ oraz zmiana SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 t.j.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **instalację zasilaczy UPS wraz z systemem klimatyzacyjnym dla potrzeb szafy SAW oraz sprężarki NMR na terenie Centrum NanoBioMedycznego UAM przy ul. Umultowskiej 85 w Poznaniu,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie 1.** Chciałbym wystartować w Państwa przetargu ale jest to nie możliwe w związku z przygotowanym projektem co ogranicza zachowanie konkurencyjności.

W załączniku specyfikacja, która ewidentnie wskazuje tylko na jedną markę urządzeń, a nie ma fizycznie możliwości spełnienia opisanego urządzenia przez inną firmę. Czy w Państwowej instytucji zgodnie z prawem zamówień publicznych nie ma obowiązku przygotowania projektu w którym mogłoby wziąć udział co najmniej 3 firmy?

Zgodnie ze stroną 20, parametr AC/AC wydajność w trybie on line UPS 12kVA nie spełnia sam wymaganego parametru ze specyfikacji SIWZ poniżej gdzie jest parametr "nie mniej niż 95%" więc wzorcowe urządzenie Green Force również nie spełnia wymagań SIWZ.

[http://www.deltapower.pl/docs/wymaganiainstalacyjnegreenforce10-20kva3\\_3rev1.pdf](http://www.deltapower.pl/docs/wymaganiainstalacyjnegreenforce10-20kva3_3rev1.pdf)

Wszystkie poniższe parametry są spisane z karty katalogowej nawet wymiary urządzeń co do mm pozostałe parametry również prąd ładowania co do 1A, skok wzrostu obciążenia co do s, itd.

### Odpowiedź 1.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tj.), Zamawiający dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Zmienia się zapisy załącznika nr 7.1 do SIWZ.**

**Załącznik nr 7.1 do SIWZ po modyfikacji w załączeniu.**

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Działając na podstawie art. 12 ustawy Pzp, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium.

**Termin składania ofert oraz termin wniesienia wadium zostaje zmieniony z dnia 22-08-2016r. na dzień 25-08-2016r.**

**Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 22-08-2016r. na dzień 25-08-2016r.**

Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium.

Z-ca KANCLERZA  
ds. technicznych  
mgr inż. Marek Sobczak

Gerniel Dolorah