

Pismo: ZP/470/60/B/16/1

Poznań dnia: 23.08.2016r.

Wszyscy Wykonawcy

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ + zmiana treści SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 t.j.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Przebudowę i remont Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, Etap 1A – winda K3 w części dydaktycznej”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 7. Drzwi szklane w klasie EI są nietypowe tym bardziej że są usytuowane na ścianie gdzie ma nie być przeszklenia. Czy zamawiający wyraża zgodę na to by wejście z parteru do windy były w stali nierdzewnej w klasie EI 60

Odpowiedź 7. Drzwi szybowe oraz kabinowe wejścia parter - stal nierdzewna w klasie EI 60, reszta pięter bez zmian.

Pytanie 8. Proszę o potwierdzenie czy konserwacja na okres gwarancji ma być zapewniony w ramach tego zadania czy będzie oddzielna umowa na konserwację wyłoniona innym postępowaniem.

Odpowiedź 8. Patrz odpowiedź nr 2.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 t.j.), Zamawiający dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium:

W związku z powyższym w SIWZ ulegają również zmianie zapisy dotyczące terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium.

Zostaje on przesunięty z dnia 24 sierpnia 2016r. na dzień 26 sierpnia 2016r. Godzina i miejsce pozostaje bez zmian. Powyższe zmiany należy uwzględnić w opisie koperty zawierającej ofertę.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych

mgr inż. Marek Sobczak