



LEGENDA:

- Isiniejace kanaly nawiewne
- Isiniejace kanaly wywiewne
- Isiniejace kanaly wywiewne went. bytowa
- Proj. kanaly wywiewne
- Proj. kanaly nawiewne

**Linia B/WW-3**  
Wentylator wywiewny;  
typ: RS160L  
/ROSENBERG/  
Vw=110m3/h  
Ns=0,07kW/230V

**Linia B/CHK-3**  
Chlodnica kanalowa  
typ: PKW, 4RR  
/ROSENBERG/  
Vn=2560m3/h  
Tn=15°C

GLOWNE BIURO PROJEKTOWE	ROBLE Spółka z o.o. ul. Mysłowicza 37, 40-129 Katowice NIP 634 27 82 724, REGON 241919972, KRS 000384856 Sąd Rejonowy, Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS		
	INWESTOR		
INWESTYCJA	Selvita S.A.		
	Adaptacja wybranych pomieszczeń w istniejącym obiekcie WCZT zlokalizowanych w budynku przy ul. Umultowskiej 89 C w Poznaniu dla potrzeb laboratoryjnych firmy Selvita S.A. (laboratoria fizykochemiczne)		
FAZA	WENTYLACJA LABORATORIÓW		
	SANITARNIA		
BRANŻA	MIE. I WZMISKO		
	PROJEKTOWAŁ mgr inż. Marcin Płoszoj		
RYSUNEK	NR UPRAWNIEŃ WKP/0136/PWDS/14		
	FOOPS		
RZUT PARTERU	NR RYSUNKU		
	WM-1		
SKALA	DATA		
	18.02.2016		
1:100	NR RYSUNKU		
	WM-1		
18.02.2016	REWIZJA		
	R2		