

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. H. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

Oznaczenie sprawy: ZP/70/B/16

Poznań, dnia 13.09.2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **wykonanie adaptacji wybranych pomieszczeń w istniejącym obiekcie WCZT zlokalizowanych w budynku przy ul. Umultowskiej 89C w Poznaniu dla potrzeb laboratoryjnych.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1: Proszę o informację:

Czy ze względu na specyfikę prac wykonywanych przez wynajmującego Zamawiający dopuszcza wykonanie układu wentylacji bez regulatorów zmiennego wydatku na odciągach miejscowych oraz bez modułów automatycznego sterowania (ręczne zerowanie przez wykwalifikowany personel)?

Odpowiedź 1.

- a) Zamawiający dopuszcza alternatywne wykonanie wentylacji bez regulatorów zmiennego wydatku na odciągach miejscowych pod łącznie spełnionymi następującymi warunkami:
- w ich miejsce zostaną zastosowane regulatory stałego wydatku na odciągach miejscowych,
 - typ TVRK 160 zostanie zastąpiony modelem RN-PI 160,
 - typ TVRK 125 zostanie zastąpiony modelem VFL 125,
 - nie przewiduje się zmian dla regulatorów na dygestoria (poza uszczegółowieniem dot. modułu automatycznego zerowania, co opisano poniżej).
- b) Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania regulatorów typu TVLK 250-10 bez modułów automatycznego zerowania.

Opis techniczny

1. Dla odciągów miejscowych przewiduje się alternatywne zainstalowanie regulatorów stałego wydatku powietrza w miejsce regulatorów zmiennego wydatku (dot. 18 + 8 szt.).
2. W regulatorach typu TVLK 250-100 nie ma konieczności instalacji automatycznego zerowania. Również w poprzednio przekazywanych przedmiarach nie było zawartej informacji o konieczności stosowania modułów automatycznego zerowania. Zaleca się raz na rok wykonać zerowanie wszystkich regulatorów systemu przez serwis lub wykwalifikowany personel.

Powyższe zmiany należy uwzględnić w opisie koperty zawierającej ofertę.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Z-CA KANCLERZA



inż. Włodzimierz Płotkowiak