

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych. - etap I**

Obiekt : **Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19**

Liniowa czujka ciepła

Kod CPV : 45215140-0, 45311200-2 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Inwestor : **Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Poznań ul. Juraszów 7/19**

Liniowa czujka ciepła

Budowa : Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów
pożarowych. - etap I
Obiekt : Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
-----	---------	-------------

1 Budynek B

1.1 Liniowa czujka ciepła

2 Budynek C+D+B

2.2 Liniowa czujka ciepła

--- Koniec wydruku ---

Liniowa czujka ciepła

Budowa : Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów
pożarowych. - etap I
Obiekt : Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Budynek B Numer specyfikacji : STE 01.02		
1.1	Liniowa czujka ciepła Numer specyfikacji : STE 01.02		
1	KNR AL-01 0404-09 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - moduły połączeniowe Numer specyfikacji : STE 01.02	10,000	szt.
2	KNR AL-01 0404-09 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - moduły przekaźnikowe Numer specyfikacji : STE 01.02	1,000	szt.
3	KNR AL-01 0404-09 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - kontroler Numer specyfikacji : STE 01.02	1,000	szt.
4	KNR AL-01 0401-02 Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - przewód sensoryczny (zabezpieczenie przestrzeni sufitów podwieszanych) Numer specyfikacji : STE 01.02	250,000	m
5	KNR AL-01 0401-02 Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - przewód sensoryczny (zabezpieczenie 2 szachtów) Numer specyfikacji : STE 01.02	24,000	m
2	Budynek C+D+B Numer specyfikacji : STE 01.02		
2.2	Liniowa czujka ciepła Numer specyfikacji : STE 01.02		
6	KNR AL-01 0404-09 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - moduły połączeniowe Numer specyfikacji : STE 01.02	16,000	szt.
7	KNR AL-01 0404-09 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - moduły przekaźnikowe Numer specyfikacji : STE 01.02	1,000	szt.
8	KNR AL-01 0404-09 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - kontroler Numer specyfikacji : STE 01.02	1,000	szt.
9	KNR AL-01 0401-02 Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - przewód sensoryczny (zabezpieczenie przestrzeni sufitów podwieszanych) Numer specyfikacji : STE 01.02	425,000	m
10	KNR AL-01 0401-02 Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - przewód sensoryczny (zabezpieczenie 2 szachtów) Numer specyfikacji : STE 01.02	36,000	m
11	Pozycja Uruchomienie Numer specyfikacji : STE 01.02	1,000	kpl