



KONDYGNACJA PARTERU

Do prawidłowego działania całości systemu w I etapie inwestycji, konieczne jest połączenie pomieszczeń przewodem TT-RS485-BULK (kolor magenta).
W I ETAPIE wykonawczym, należy przewidzieć naddatek kabla w celu późniejszego poprawnego wykonania instalacji zgodnie z pierwotnym projektem.

UWAGA:
- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze
(*wszystkie wymiary podane w cm)

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ
[W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI /ZAŁĄCZNIKAMI]
ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
(DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM
ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SYSTEMU)

PROJEKT WYKONAWCZY I ETAP PRZEBUDOWY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na DOSTOSOWANIU OBIEKTU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH.

cube 27 architecture

STUDIO PROJEKTÓW CUBE 27
Studio Projektów
Architekt Barbara Liber-Skarbek
Biuro: 60-189 Poznań,
ul. Rolna45b/19,
kom: 603 337 422,

e-mail: b.liber@cube27.pl
www.cube27.pl
www.przyklejki.pl
www.fototapeta27.pl

Obiekt: **Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19**

Inwestor: Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19

	IMIĘ I NAZWISKO	Nr upr	Podpis
Projektant inst. elektryczne:	mgr inż. Paweł Pomykalski	WKP/0386/ PWOE/09	
Opr. inst. elektryczne:	inż. Grzegorz Domański	110/90/ PW	

Skala:	Data:	Tytuł rysunku:	Branża:	Nr rys.:
1:100	04/2016	**DETEKCJA WYCIEKÓW - PARTER - I ETAP**	Elektryczna	PW/DW/I ETAP/ 02