



**KABEL  
SENSORYCZNY LIST®**

**POMIESZCZENIA,  
SZACHTY  
ZABEZPIECZANE  
KABLEM  
SENSORYCZNY LIST®**

- LEGENDA:**
- REI 120 - ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 120
  - REI 60 - ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 60
  - REI 60 - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 120
  - REI 60 - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 60
  - EI 60 - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI EI 60
  - EI 120 - DRZWI ISTNIEJĄCE EI 120
  - EI 60 - DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60
  - EI 30 - DRZWI ISTNIEJĄCE EI 30
  - EI 60 - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60
  - EI 30 - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 30
  - S - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE DYMOSZCZELNE
  - D - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
  - NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30
  - NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
  - NOWOPROJEKTOWANE SZACHTY WRAZ Z PRZEBICIAMI W STOPACH WYKONANE W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK WG PRZYJĘTEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ Z DRZWIAMI REWIZYJNYMI

UWAGA:  
- przed wykonaniem wszystkie wymiary\* sprawdzić w naturze (\*wszystkie wymiary podane w cm)

RYSunEK NALeŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ [W TYM M.I.N. Z OPISEM / RYSUNKAMI / ZAŁĄCZNIKAMI] ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALeŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ, (DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SYSTEMU)

PROJEKT WYKONAWCZY I ETAP PRZEBUDOWY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na DOSTOSOWANIU OBIEKTU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH.				
Obiekt:		Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19		
Inwestor:		Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19		
Projektant inst. elektryczny:		mgr inż. Paweł Pomykański	Nr upr. WK/P03386/PW030509	Podpis
Cyr. inst. elektryczny:		inż. Grzegorz Domański	110/90/PW	
Skala: 1:150		Data: 04/2016	Tytuł rysunku: LISTEK I PIĘTRO - I ETAP	Branża: Elektryczna