



**KABEL  
SENSORYCZNY LIST®**

**POMIESZCZENIA,  
SZACHTY  
ZABEZPIECZANE  
KABLEM  
SENSORYCZNY LIST®**

#### LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 120
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 60
- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 120
- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 60
- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI EI 60
- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 120
- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60
- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 30
- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60
- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 30
- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE DYMOSZCZELNE
- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30
- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
- NOWOPROJEKTOWANE SZACHTY WRAZ Z PRZEBICIAMI W STROPACH WYKONANE W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK WG PRZYJĘTEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ Z DRZWIAMI REWIZYJNYMI

UWAGA:  
- przed wykonaniem wszystkie wymiary\* sprawdzić w naturze (\*wszystkie wymiary podane w cm)

RYSunek Należy rozpatrywać, łącznie z całą dokumentacją [w tym m.in. z opisem / rysunkami / załącznikami] oraz ze wszystkimi projektami branżowymi.

- WSZYSTKIE ZMIANY Należy uzgadniać, z jednostką projektową, (dopuszcza się zmiany, po uzgodnieniu z projektantem oraz przy zachowaniu parametrów technicznych systemu)

PROJEKT WYKONAWCZY I ETAP PRZEBUDOWY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na DOSTOSOWANIU OBIEKTU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH.				
Obiekt:		Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19		
Inwestor:		Urząd Województwa w Poznaniu ul. Juraszów 7/19		
Projektant inst. elektrycznej:		mgr inż. Paweł Pomykański	Nr upr.	Podpis
Czyt. inst. elektrycznej:		inż. Grzegorz Domański	110/90/PW	
Tytuł rysunku:		LISTEK II PIĘTRO - I ETAP		
Skala:		1:150	Data:	04/2016
Branża:		Elektryczna		
Opracował:		PW/ISTECI ETAP03		