

ISTNIEJACE

KLATKA SCHODOWA b	KLATKA SCHODOWA b	KLATKA SCHODOWA e	KLATKA SCHODOWA i
EI30-oś 9-11	EI30-oś 9-11	EI60-oś 0-1/F-G	EI30-oś 2/C-D
1600mm x 2080 mm	1600mm x 2080 mm	1660mm x 2080 mm	1460mm x 2080 mm
(1100mm+450 mm) x 2050 mm	(1100mm+450 mm) x 2050 mm	(1100mm+500 mm) x 2050 mm	(1100mm+300 mm) x 2050 mm
elektrotrzymacze	elektrotrzymacze		
Prawe (110cm) + Lewe (45cm)	Lewe (110cm) + Prawe (45cm)	Prawe (110cm) + Lewe (50cm)	Lewe (110cm) + Prawe (30cm)
3	1	1	1

UWAGA!

1. Drzwi należy wyposażyc w system klucza generalnego na bazie wkładek cylindrycznych zgodnych z europejską normą EN1303:2007, Wkładki do drzwi nowo-projektowanych o wymiarach 50x50. Klucz do wkładek z mosiądzu wysokoniklowego, wykończenie satynowy nikiel o grubości 3,5 mm odporny na uszkodzenia, nie do skopiowania na maszynach typu Easy Entry (OLA) , dorobienie klucza systemowego na podstawie systemowej karty bezpieczeństwa.
2. Drzwi na drogach ewakuacyjnych należy wyposażyc w system zamknięć ogniowych. Pozostałe drzwi z wyłączeniem drzwi zewnętrznych wyposażyc w elektrozaczep rewersyjny ppoż. z możliwością wpięcia do kontroli dostępu.

UWAGA!:

- ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI NA ETAPIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH, NALEŻY PONOWNIE SPRAWDZIĆ STAN TECHNICZNY STOLARKI I ZADECYDOWAĆ O POZOSTAWIENIU LUB WYMIANIE!

UWAGA:

- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze (*wszystkie wymiary podane w cm)
- wymiary podstawowe drzwi podane w "świecie ościeżnicy po otwarciu"
- wysokość drzwi min. 200 cm w "świecie ościeżnicy"

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI /ZAŁĄCZNIKAMI] ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ. (DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU					
przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na					
DOSTOSOWANIU OBIEKTU DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH.					
<div>STUDIO PROJEKTÓW CUBE 27 Studio Projektów Architekt Barbara Liber-Skarbek Biuro: 60-189 Poznań, ul. Rolna45b/19, kom: 603 337 422, e-mail: b.liber@cube27.pl www.cube27.pl www.przyklejki.pl www.fototapeta27.pl</div>	Obiekt: Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19				
	Inwestor: Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19	IMIĘ I NAZWISKO		Nr upr.	Podpis
		Projektant architektura:		15/08/DOIA	
		mgr inż. arch. Barbara Liber-Skarbek			
Skala: 1:100	Data: 04/2016	Tytuł rysunku: Parter - stolarka istniejąca EI podlegająca wymianie	Branża: Architektura	Nr rys.: PW/ST/ I ETAP/03	