


- Oznaczenia:
- granica strefy pożarowej (REI120)
 - obudowa klatki schodowej (REI160)
 - obudowa holu wyjściowego (REI160)
 - E160 drzwi przeciwpożarowe EI30/EI30
 - KA1 oznaczenie klatek schodowych
 - KB1 część A/B
 - W1 pom. techniczne - wentylatornie
 - WB1 część A/B



Obiekt: Budynek Biblioteki Narodowej w Warszawie
ul. Aleje Niepodległości 213
Temat: EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
w tym: 1. ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych i 2. ocena stanu technicznego elementów wyposażenia przeciwpożarowego
Opracowali: mgr inż. Marek Zieliński, mgr inż. Andrzej Kozłowski, mgr inż. Tomasz Kozłowski
WYDAJENIE: 12.05.2024
KOMENDA: NISKI PASTERZ
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Skala: 1:200
Nr rys: 3A

Załącznik do pozwolenia WZ 55
60.183.012
05/66/202