



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5560.117.1.2016

Warszawa, dnia 07 WRZ. 2016

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz. 719), w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 191 i 298.) po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynków Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. bud. ład. Mariana Noculę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – dr. inż. Mariusza Pecio, oraz wydanych na jej podstawie postanowień znak WZ.5560/193/2012 oraz WZ.5595/66/2012, a także „Aneksu do ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla obiektu Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego inż. Mariana Noculę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Lesława Deca, nadesłanej przez PROTECT Tadeusz Cisek i Wspólnicy Spółka Jawna, 01-858 Warszawa, ul. Rudnickiego 3A lok. 13H przy piśmie z dnia 29 kwietnia 2016 r., z późniejszym uzupełnieniem -

wyrażam zgodę

na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań zamiennych, mających na celu zapewnienie nie pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej dla przedmiotowych budynków Biblioteki Narodowej, zlokalizowanego przy Al. Niepodległości 213 w Warszawie, polegających na

1. zrealizowaniu zaleceń zawartych w postanowieniach Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ.5595.285.1.2016;
2. zastosowaniu w obiekcie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej z hydrantami 52 z wężem płasko składanym, z wyjątkiem części modernizowanej gdzie zakłada się zainstalowanie hydrantów 25 z wężem półsztywnym;

w związku z niespełnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej dot.:

- 1) braku zastosowania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami 25 z wężem półsztywnym w części obiektu, kwalifikowanej jako ZL (poza modernizowanymi częściami czytelnicy i przestrzeni publicznej w budynku A)

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony nie mniej jednak Organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie dla przypadku wymienionego w postanowieniu;
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości nie wykazane w postanowieniu, wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą...”.

Wskazać także należy, iż przedmiotowa zgoda w zakresie braku zastosowania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami 25 z węzem półsztywnym w części obiektu, kwalifikowanej jako ZL dotyczy czasowo przestrzeni nie będącej obecnie w procesie przebudowy.

W przypadku realizacji procesu przebudowy lub modernizacji pozostałej części budynku przedmiotową instalację wodociągową przeciwpożarową należy dostosować do obecnie obowiązujących przepisów.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
p.o.
st. bryg. mgr inż. Mirosław Jasztal
p.o. Zastępcy Komendanta

Otrzymują:

1. PROTECT Tadeusz Cisek i Wspólnicy Sp. J.
ul. Rudnickiego 3A lok. 13H
01-858 Warszawa
2. Komendant Miejski PSP
m.st. Warszawy
3. a/a - 2 egz.



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.285.1.2016

Warszawa, dnia 07 WRZ. 2016

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w związku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 191 i 298) po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynków Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. bud. ład. Mariana Noculę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – dr. inż. Mariusza Pecio, oraz wydanych na jej podstawie postanowień znak WZ.5560/193/2012 oraz WZ.5595/66/2012, a także „Aneksu do ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla obiektu Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego inż. Mariana Noculę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Lesława Deca, nadesłanej przez PROTECT Tadeusz Cisek i Wspólnicy Spółka Jawna, 01-858 Warszawa, ul. Rudnickiego 3A lok. 13H przy piśmie z dnia 29 kwietnia 2016 r., z późniejszym uzupełnieniem, w tym ostateczne w dniu 26 lipca 2016 r. -

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowych budynków Biblioteki Narodowej, zlokalizowanych przy Al. Niepodległości 213 w Warszawie, polegających na:

- 1) wyposażeniu klatek schodowych w budynku A w instalację zapobiegającą zadymieniu;
- 2) wyposażeniu klatek schodowych w budynku B w instalację zapobiegającą zadymieniu;
- 3) zastosowaniu w budynku A awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej 2 godziny i natężeniu oświetlenia 2 lx;
- 4) zastosowaniu w strefach pożarowych SP3 oraz SP4 oraz na drogach ewakuacyjnych prowadzących z tych stref na zewnątrz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego uruchamianego w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego II stopnia w tych strefach pożarowych;
- 5) wyposażeniu budynku B w system sygnalizacji pożarowej w strefach pożarowych, w których nie jest on obligatoryjny.

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w pkt. 6.3. „Ekspertyzy...”, tj.:

1. pozostawienie po wykonaniu nowego podziału na strefy pożarowe przekroczonej powierzchni strefy pożarowej SP 3, wynoszącej 11265m², przy dopuszczalnej powierzchni nie większej niż 8000 m²;
2. pozostawienie pasów elewacyjnych wykonanych z materiałów niepalnych w klasie odporności ogniowej EI 60 o szerokości od 1,63-1,9 m, przy wymaganej szerokości co najmniej 2 m;
3. pozostawienie korytarzy ewakuacyjnych w budynku A i B niepodzielonych na odcinki nie dłuższe niż 50 m przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi;
4. pozostawienie przeszklenia w klatce schodowej KA5 na kondygnacji +1 bez wymaganej klasy odporności ogniowej EI 30 (osie Ca-26a/29a);
5. pozostawienie przejścia ewakuacyjnego w budynku A od długości 55 m, przy wymaganej długości nie więcej niż 40 m;
6. pozostawienie lokalnego obniżenia drogi ewakuacyjnej na poziomie 1 pietra w klatce schodowej KA5 o wysokości 1,86 m na długości 4 m, przy wymaganej wysokości co najmniej 2,2 m;

przy równoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, w tym urządzeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości w zakresie przepisów techniczno – budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej, nie wymienione w postanowieniu, wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą...”

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za pośrednictwem tut. organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z.up. *mf.*
st. bryg. mgr inż. Mirosław Jasztal
Zastępca Komendanta

Otrzymują:

1. PROTECT Tadeusz Cisek i Wspólnicy Sp. J.
ul. Rudnickiego 3A lok. 13H
01-858 Warszawa
2. Komendant Miejski PSP
m.st. Warszawy
3. a/a - 2 egz.

