



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
00-622 Warszawa, Polna 1

WZ.5560/193/12

Warszawa, dnia 26 października 2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz. 719), w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z późn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Biblioteki Narodowej przy Al. Niepodległości 213”, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. bud. ład. Mariana Nocułę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – dr inż. Mariusza Pecio, nadesłanej przez HOSTICA Mariusz Pecio, ul. Milenijna 51/24 w Warszawie przy piśmie z dnia 9 marca 2012 r. oraz 30 sierpnia 2012 r. (data wpływu do tut. Komendy 3 października 2012 r.) z późniejszymi uzupełnieniami -

wyrażam zgodę

na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań zamiennych, zapewniających nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej dla przedmiotowych budynków A i B Biblioteki Narodowej, zlokalizowanego w Warszawie przy Al. Niepodległości 213, polegających na:

1. pozostawieniu w budynku instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami 52 i węzłem płaskokładanym, spełniającej wymagania przepisów, obejmującą swoim zasięgiem całą powierzchnię budynku;
2. zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ 5595/66/12 z dnia 29 października 2012 r;

w związku z niespełnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej dot. braku wyposażenia budynków w hydranty 25 z węzłem półsłupowym.

Uzasadnienie

Ponieważ postanowienie w całości spełnia żądanie strony – zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 30, poz. 168 z 1960r. z późn. zm., tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071) nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

Niniejsze postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą...”.

Postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

Postanowienie sankcjonuje wyłącznie uchybienia wynikające z niespełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej odnośnie wyposażenia przedmiotowych budynków A i B w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 z węzłem pólstywnym.

Postanowienie nie sankcjonuje niezgodności dotyczących warunków techniczno-budowlanych.

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego PSP w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mgr inż. Andrzej Ratyński
Komendant

Otrzymują:

1. HOSTICA Mariusz Pecio
ul. Milenijna 51/24
03-130 Warszawa
2. Komendant Miejski PSP
m. st. Warszawy
3. a/a – 2 egz.