

LEGENDA:

- Projektowana instal. hydrantowa
- (1) Numer pionu hydrantowego
- HP 25 Hydrant 25: wydatek 1,0m3/s wyposażony w zwijadło z wężem półsztywnym 30m, zawór mosiężny DN25, wym. SxGxW 670x250x1000mm

REWIZJA	DATA	OPIS				PODPIS
INWESTYCJA:	REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KU.II PIĘTRZE ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI CO,CIEPŁA W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MINUS UAM					
ADRES:	WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ					
DZIAŁKA:	33 OBRĘB POZNAŃ ÁRKUSZ 23					
INWESTOR:	UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA ul. WIENIAWSKIEGO 1 61-712 POZNAŃ					
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:					
GŁ.PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. JACEK BIŁAT				UPR. KI/6624/PO	
PROJEKTANT:	MGR INŻ. TOMASZ KLITKOWSKI				UPR. XVI/10-00/PO/07/15	
SPRAWDZAJĄCY:	INŻ. JERZY W. PIELA				UPR. 1067/PW	
BRANŻA:	SANITARNA			STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	
DATA:	PAŹDZIERNIK 2018			SKALA:	1:50	
TYTUŁ RYS.	RZUT I PIĘTRA INSTAL. HYDRANTOWA					
SYMBOL:	BRANŻA:	PODZIAŁ:	NR RYS.		ARKUSZ:	REWIZJA:
PB	IS	+1	IS-03		1/1	00