

LEGENDA:

- Projektowana instal. hydrantowa
- (1) Numer pionu hydrantowego
- HP 25 Hydrant 25; wydatek 1,0dm3/s, wyposażony w zwężkę z wylotem Ø12mm, wąż lniany o średnicy nominalnej DN25, dł=mb 870x250x100mm

ZMIANA	DATA	OPIS			PODPIS

PROJEKTANT	AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - JACEK BULAT 62-510 KONIN ul. Przemysłowa 6 tel. 63 240 22 22 biuro@bulat.konin.pl
INWESTYCJA	REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA II PIĘTRZE ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI C.O.U.DZIELNI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MINUS UAM
ADRES	WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ
ZGŁASZA	33 OBRĘB POZNAŃ ARKUSZ 33
INWESTOR	UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA ul. WIENIAWSKIEGO 1 61-712 POZNAŃ
GŁ.PROJEKTANT	ZESPÓŁ PROJEKTOWY MGR INŻ. ARCH. JACEK BULAT — UPR. KI/0647/PW
PROJEKTANT	MGR INŻ. TOMASZ KLITKOWSKI — UPR. WKP/0138/PWOP/15
SPRAWDZAJĄCY	INŻ. JERZY W. PIELA — UPR. 1067/PW

BRANŻA	SANITARNA	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
DATA	PAŹDZIERNIK 2018	SKALA	1:50
TREŚĆ RYS.	RZUT II PIĘTRA INSTAL. W-K, HYDRANT		

BRANŻA	PODBR	OBIEKT	ARKUSZ	REWIZJA
PB	IS	+2	IS-04	1/1	00