

nazwa	ZASILANIE	sygnalizacja obecności napięcia	ochronniki przepięciowe II stopnia (2,5kV)	Korytarz	sterowanie oświetl.	Korytarz	sterowanie oświetl.	Korytarz	sterowanie oświetl.	oświetlenie rezerwa	sterowanie oświetl.	pom. 0.3, 0.4	pom. 0.5, 0.6 pom. 0.7, 0.8	pom. 0.10, 0.11, 0.12	pom. 0.14, 0.15, 0.16	pom. 0.17, 0.18 pom. 0.19, 0.20	pom. 0.21, 0.22 pom. 0.23, 0.24	pom. 03 lampa zabiegowa	oświetlenie rezerwa	oświetlenie rezerwa
kW				0,1		0,2		0,4				0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,5		



S.W.Z. + W.R.P.

TN-C-S

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA +
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY
REALIZOWANE W SIECI TN-C-S

Projektant: inż. Marek Goncerzewicz	Upr.bud: GT-III-7210/110/77	Podpis:
Sprawdzający: inż. Roman Sztejka	Upr.bud: GT-III-7210/201/77	Podpis:
Opracował: mgr inż. Adam Minta		Podpis:
Stadium opracowania: **Projekt wykonawczy**	Data opracowania: **05.2015r.**	Skala: 1:10
Rysunek: SCHEMAT ROZDZIELNICY R4.PA.02 cz.1		Branża: Elektryczna **29E**

Biuro projektów – konsorcjum Firm:

PROJ-PRZEM-PROJEKT Sp. z o.o.
ul.Fordońska 110
85-739 Bydgoszcz

SKALA Sp. z o.o.
ul.Karpia 13c
61-619 Poznań

Inwestor:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Adres inwestycji:

Poznań, ul. Grunwaldzka 6
obręb Łazarz , ark. 8 nr geodezyjny działki 34/9

Nazwa inwestycji:

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu po Wydziale Chemii UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby przychiodni lekarskiej.

Temat:

Przebudowa termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku Collegium Chemicum UAM przy ulicy Grunwaldzkiej 6 wraz ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń na potrzeby przychodni lekarskiej, zewnętrznymi doziemnymi instalacjami między – obiektowymi i rozbiórką części budynku mieszczącej węzeł cieplny.