

LEGENDA

Oprawy oświetleniowe Luxiona TROLL	
	LUXIONA TROLL- RUBIN LOOK LED 3200LM PLX E IP44 34 840 / 4003X00
	LUXIONA TROLL- RUBIN LOOK LED 4400LM PLX E IP44 34 840 / 6003X00
	LUXIONA TROLL- RUBIN OKRĄGŁY 1200 LED 2200LM PLX L/DOWN E 33 840
	LUXIONA TROLL- AGAT LED 5200LM PLX E IP44 840 - 6003X00
	LUXIONA TROLL- AGAT CLEAN LED CR90 9000LM SHMR E IP65 940 KR03K / 600X600
	LUXIONA TROLL- AGAT LED 8800LM PLX E 840 / 6003X00
	LUXIONA TROLL- AGAT LED 9000LM PLX E 940 / 6003X00
	LUXIONA TROLL- BERYL LED O SY 2500LM E IP44 34 840
	LUXIONA TROLL- BERYL LED O SY 3600LM E IP44 34 840
	LUXIONA TROLL- X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 840 / L-600MM
	LUXIONA TROLL- NEPTUN LED PC 6800LM E IP65 840

UWAGI

1. Symbole nie odzwierciedlają rzeczywistych rozmiarów osprzętu elektrycznego.
2. Szczegółową lokalizację osprzętu elektrycznego ustalić na etapie wykonawstwa w porozumieniu z inymi branżami.
3. Nie należy odmierzać wymiaru z rysunku, ani używać go jako szablonu.
4. Spód gniazd wtykowych i łączników oświetleniowych na wys. 120cm nad posadzką.
5. Stosować przewody YDYżo na napięcie 750kV oraz kable na napięcie 1kV.
6. Sterowanie pracą wentylatorów wykonać zgodnie z wytycznymi branży wentylacji.

Biuro projektów – konsorcjum Firm:

PROJ-PRZEM-PROJEKT Sp. z o.o. ul.Fordońska 110 85–739 Bydgoszcz

SKALA

Sp. z o.o. ul.Karpia 13c 61–619 Poznań

Inwestor:
Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Adres inwestycji:
Poznań, ul. Grunwaldzka 6
obręb Łazarz , ark. 8 nr geodezyjny działki 34/9

Nazwa inwestycji:
Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu po Wydziale Chemii UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby przychodni lekarskiej.

Temat:
Przebudowa termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku Collegium Chemicum UAM przy ulicy Grunwaldzkiej 6 wraz ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń na potrzeby przychodni lekarskiej, zewnętrznymi doziemnymi instalacjami między – obiektowymi i rozbiórką części budynku mieszczącej węzeł cieplny.

Projektant: inż. Marek Goncerzewicz	Upr.bud: GT-III-7210/110/77	Podpis:
Sprawdzający: inż. Roman Sztejka	Upr.bud: GT-III-7210/201/77	Podpis:
Opracował: mgr inż. Adam Minta		Podpis:
Stadium opracowania: **Projekt wykonawczy**	Data opracowania: **05.2015r.**	Skala: **1:200**
Rysunek: RZUT 1 PIĘTRA. PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO.		Branża: Elektryczna **3E**