

DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA - MOC CIEPLNA (PRZEPŁYW MIESZANKI PAROWO-WODNEJ)

Dane dobranego zaworu bezpieczeństwa

Typ: SYR 1915 1"

Najmniejsza średnica kanału przepływowego

d: 20.0 mm

Powierzchnia kanału przepływowego

A: 314.2 mm²

Dopuszczony współczynnik wypływu dla par i gazów

alfa: 0.64

Dopuszczony współczynnik wypływu dla cieczy

alfac: 0.41

Ciśnienie początku otwarcia

p: 5.00 bar

Przyrost ciśnienia początku otwarcia

b1: 10.0 %

Ciśnienie zrzutowe

p1: 5.50 bar

Ciśnienie odpływowe

p2: 0.00 bar

Czynnik roboczy: mieszanka pary wodnej nasyconej i wody

Moc cieplna zabezpieczanego urządzenia

N: 1386.0 kW

Temperatura zrzutowa

T1: 435.1 K

Temperatura zrzutowa

t1: 162.0 C

Entalpia wody na wlocie do zaworu bezpieczeństwa

i1: 684.1 kJ/kg

Entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczeństwa

i2: 417.5 kJ/kg

Ciepło parowania wody w warunkach zrzutowych

r: 2076.5 kJ/kg

Gęstość wody w warunkach zrzutowych

gamma1: 905.4 kg/m³**Obliczenia przepustowości wybranego zaworu (do wzorów wartości ciśnienia podstawiono w [MPa]):**

Obliczenie wymaganej przepustowości masowej zaworu bezpieczeństwa:

$$m = \frac{3600 \cdot N}{r}$$

Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa

m: 2402.9 kg/h

Obliczenie udziału pary w mieszance parowo-powietrznej

$$X_2 = \frac{i_1 - i_2}{r}$$

Udział pary w mieszance parowo-powietrznej

X2: 0.128

Obliczenie powierzchni przekroju kanału dopływowego zaworu bezpieczeństwa niezbędnej dla odprowadzenia pary wodnej

$$A_p = \frac{X_2 \cdot m}{10 \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot \alpha \cdot (p_1 + 0.1)}$$

Współczynnik K1 (zależny od właściwości czynnika) wyznaczony wg WUDT-UC-WO-A/01:2003 Rys. 1

Wyznaczona wartość współczynnika K1

K1: 0.525

Stosunek ciśnień absolutnych za i przed zaworem bezpieczeństwa

$$\beta = \frac{p_2 + 0.1}{p_1 + 0.1}$$

Obliczony stosunek ciśnień abs. za i przed zaworem bezp.

Beta: 0.154

Krytyczny stosunek ciśnień (wg WUDT-UC-WO-A/01:2003 Tabl. 3)

Beta kryt: 0.543

$$\beta < \beta_{kr}$$

Maksymalna wartość współczynnika rozprężania adiabatycznego

$$\Psi_{\max} = \left(\frac{2}{\kappa + 1} \right)^{\frac{1}{\kappa - 1}} \sqrt{\frac{\kappa}{\kappa + 1}}$$

Obliczona max. wartość współczynnika rozprężania adiabatycznego Psi_{max}: 0.471

Wartość współczynnika rozprężania adiabatycznego wyznaczona dla stosunku ciśnień Beta = 0.154

$$\Psi = \Psi_{\max} = 0.471$$

Współczynnik K2 zależny od stosunku ciśnień za i przed urządzeniem

$$K_2 = \frac{\Psi}{\Psi_{\max}}$$

Obliczona wartość współczynnika K2

K2: 1.0

Obliczona wartość powierzchni przekroju kanału dopływowego zaworu
bezpieczeństwa niezbędna dla odprowadzenia pary wodnejAp: 141.2 mm²Obliczenie powierzchni przekroju kanału dopływowego zaworu bezpieczeństwa niezbędnej dla
odprowadzenia wody

$$A_w = \frac{(1 - X_2) \cdot m}{5,03 \cdot \alpha_c \cdot \sqrt{(p_1 - p_2)} \cdot \gamma_1}$$

Obliczona wartość powierzchni przekroju kanału dopływowego zaworu
bezpieczeństwa niezbędna dla odprowadzenia wodyAw: 45.5 mm²

Suma powierzchni kanałów przepływowych

Aw+Ap: 186.7 mm²**Powierzchnia kanału przepływowego wybranego zaworu bezpieczeństwa A: 314.2 mm²****Warunek A > Aw+Ap jest spełniony. Zawór bezpieczeństwa ma wystarczającą przepustowość.**