

## ZAŁĄCZNIK NR 1. Bilans powietrza

Lp.	kond.	nr pom.	Numer systemu NAWIEW OGÓLNY	WYWIEW - system nr 1 OGÓLNY	WYWIEW - system nr 2 (sanitarny, techniczny)	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wys.	Kubatura	Wywiew Saitarny / urządzenie	Krotność	Ilość powietrza z krotności	MAX il. Pow.	Nawiew	Współczynnik dla wywiewu	WYWIEW - system nr 2	Uwagi
-			-	-	-	-	[m <sup>2</sup> ]	[m]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> /h]	[h <sup>-1</sup> ]	[m <sup>3</sup> /h]	[m <sup>3</sup> /h]	[m <sup>3</sup> /h]	[-]	[m <sup>3</sup> /h]	[m <sup>3</sup> /h]
PIĘTRO I																	
1	1	149			WT1	pomieszczenie gospodarcze	10,62	2,86	30,33		2,0	65	65	TRANSFER	1	65	
2	1	103			WT2	magazyn sanitarny	11,79	2,79	32,88		2,0	70	70	TRANSFER	1	70	transfer do pom. 103A
3	1	103A	G	G		WC	1,16	2,28	2,64		brak went. Mech. / no ventilation / ohne Lüftung					transfer z pom. 103	
4	1	118			WT3	brudownik	10,68	2,80	29,90		2,0	60	60	TRANSFER	1	60	
PIĘTRO II																	
5	2	201			WT4		16,18	2,95	47,73		2,0	100	100	TRANSFER	1	100	
6	2	204			WT5	pom. gospodarcze	11,42	2,81	32,05		2,0	65	65	TRANSFER	1	65	
7	2	216			WT6	pom. gospodarcze	10,81	2,83	30,63		2,0	65	65	TRANSFER	1	65	transfer do pom. 216A
8	2	2016A	G	G		pom. gospodarcze	2,73	2,43	6,63		brak went. Mech. / no ventilation / ohne Lüftung					transfer z pom. 216	
PIĘTRO III																	
8	3	13			WT7	pom. gospodarcze	10,95	2,76	30,22		2,0	65	65	TRANSFER	1	65	transfer do pom. 13A
9	1	13A	G	G		WC	2,82	2,30	6,49		brak went. Mech. / no ventilation / ohne Lüftung					transfer z pom. 13	
10	3	304			WT8	pom. gospodarcze	11,10	2,82	31,28		2,0	65	65	TRANSFER	1	65	
11	3	301			WT9	pom. gospodarcze	11,25	2,81	31,56		2,0	65	65	TRANSFER	1	65	
PIĘTRO IV																	
12	4	454			WT10	brudownik	10,94	2,78	30,38		2,0	65	65	TRANSFER	1	65	
13	4	02			WT11	pom. gospodarcze	11,16	2,77	30,96		2,0	65	65	TRANSFER	1	65	
14	4	401			WT12	pom. gospodarcze	10,47	2,73	28,59		2,0	60	60	TRANSFER	1	60	transfer do pom. 401A i 401B
15	4	401A	G	G		WC	0,93	2,24	2,08		brak went. Mech. / no ventilation / ohne Lüftung					transfer z pom. 401	
16	4	401B	G	G		pomieszczenie	1,65	2,24	3,70		brak went. Mech. / no ventilation / ohne Lüftung						
PIĘTRO V																	
17	5	501			WT13	pomieszczenie 3	6,05	2,99	18,06		2,0	40	40	TRANSFER	1	40	transfer do pom. 502
18	5	502			WT13	pomieszczenie 2	10,15	2,98	30,20		2,0	65	65	TRANSFER	1	65	transfer do pom. 503
19	5	503	G	G		pomieszczenie 4	2,35	2,98	7,00		brak went. Mech. / no ventilation / ohne Lüftung					transfer z pom. 502	
20	5	552			WT14	brudownik	11,13	2,83	31,52		2,0	65	65	TRANSFER	1	65	
21	5	506			WT15	pom. gospodarcze	11,21	2,75	30,83		2,0	65	65	TRANSFER	1	65	transfer do pom. 506A
22	5	506A			WT15	WC	1,09	2,25	2,45	80	5,0	15	80	TRANSFER	1	80	przy założeniu pdołączenia do wspólnej lini z pom. 506 - potwierdzić
23	5	518			WT16	pom. gospodarcze	10,62	2,70	28,65		2,0	60	60	TRANSFER	1	60	transfer do pom. 518A
24	5	518A	G	G		pomieszczenie	1,14	2,27	2,59		brak went. Mech. / no ventilation / ohne Lüftung					transfer z pom. 518	
PIĘTRO VI																	
25	6	601			WT17	pomieszczenie	15,92	2,96	47,12		2,0	95	95	TRANSFER	1	95	
26	6	601A			WT17	pomieszczenie	2,86	2,95	8,42		2,0	20	30	TRANSFER	1	30	
27	6	602			WT18	brudownik	10,85	2,84	30,86		2,0	65	65	TRANSFER	1	65	
28	6	603			WT19	brudownik	10,75	2,79	30,03		2,0	65	65	TRANSFER	1	65	transfer do WC i natrysk
29	6	603A	G	G		WC	1,19	2,32	2,75		brak went. Mech. / no ventilation / ohne Lüftung					transfer z pom. 603	
30	6	603B	G	G		natrysk	1,63	2,32	3,77		brak went. Mech. / no ventilation / ohne Lüftung					transfer z pom. 603	
31	6	604			WT20	brudownik	10,98	2,71	29,74		2,0	60	60	TRANSFER	1	60	transfer do WC i natrysk
32	6	604A	G	G		WC	1,13	2,35	2,66		brak went. Mech. / no ventilation / ohne Lüftung					transfer z pom. 604	
33	6	604B	G	G		natrysk	1,56	2,35	3,67		brak went. Mech. / no ventilation / ohne Lüftung					transfer z pom. 604	
PIĘTRO VII																	
34	7	701			WT21	brudownik	10,70	2,82	30,13		2,0	65	65	TRANSFER	1	65	transfer do pom. 701A
35	7	701A	G	G		WC	1,12	2,54	2,84		brak went. Mech. / no ventilation / ohne Lüftung					ftransfer z pom. 701	
36	7	702			WT22	brudownik	10,99	2,82	30,99		2,0	65	65	TRANSFER	1	65	
37	7	703			WT23	brudownik	10,81	2,80	30,26		2,0	65	65	TRANSFER	1	65	
SUMA / SUM / SUMME							291			1 695							