
projektowany drut FeZnØ8mm
na klockach betonowych na dachu
istniejące zwody FeZn25x4
na dachu
DYLATACJA
WYWIETRZNIKI DACHOWE Z ZAMONTOWANYMI
W PODSTAWACH WENTYLATORAMI
WYWIETRZNIKI DACHOWE
WT21
WT20
WT18
WT17
WT15
WT19
WT16
WT23
WT22
WT14
WT13
WT11
WT9
WT8
WT12
WT10
B
A
A
2x YKY 3x1,5
z istniejącej rozdzielnicy
na oddziale dermatologii
do wentylatorów WT 22,23
7x YKY 3x1,5
z istniejącej rozdzielnicy na oddziale dermatologii
do wentylatorów WT 15,16,17,18,19,20,21
7x YKY 3x1,5
z istniejącej rozdzielnicy na oddziale udarów
do wentylatorów WT 8,9,10,11,12,13,14
2%
3%
5%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Możliwa konieczność demontażu wywietrzników dachowych wraz z podstawami.
W przypadku zlokalizowania w grupie przewodów kominowych, przewodów obsługujących pom. brudownika należy wykonać nową postawę dachową, zamontować w podstawie wymaganą ilość wentylatorów i zamknąć całość wywietrznikiem dachowy zgodnie z detalem na rysunku.
Lokalizacja nowoprojektowanych wentylatorów do potwierdzenia po sporządzeniu raportu z inspekcji kanałów wentylacyjnych

Możliwa konieczność demontażu wywietrzników dachowych wraz z podstawami.
W przypadku zlokalizowania w grupie przewodów kominowych, przewodów obsługujących pom. brudownika należy wykonać nową postawę dachową, zamontować w podstawie wymaganą ilość wentylatorów i zamknąć całość wywietrznikiem dachowy zgodnie z detalem na rysunku.
Lokalizacja nowoprojektowanych wentylatorów do potwierdzenia po sporządzeniu raportu z inspekcji kanałów wentylacyjnych

Możliwa konieczność demontażu wywietrzników dachowych wraz z podstawami.
W przypadku zlokalizowania w grupie przewodów kominowych, przewodów obsługujących pom. brudownika należy wykonać nową postawę dachową, zamontować w podstawie wymaganą ilość wentylatorów i zamknąć całość wywietrznikiem dachowy zgodnie z detalem na rysunku.
Lokalizacja nowoprojektowanych wentylatorów do potwierdzenia po sporządzeniu raportu z inspekcji kanałów wentylacyjnych


projektowany drut FeZnØ8mm
na klockach betonowych na dachu
DYLATACJA
WT6
WT7
WT5
WT4
WT3
WT2
WT1
B
B
B
B
istniejące zwody FeZn25x4
na dachu
7x YKY 3x1,5
z istniejącej rozdzielnicy na oddziale neurologii
do wentylatorów WT 1,2,3,4,5,6,7
istniejące zwody FeZn25x4
na dachu
2%
3%
5%
21
22
23
24
25
26

Możliwa konieczność demontażu wywietrzników dachowych wraz z podstawami.
W przypadku zlokalizowania w grupie przewodów kominowych, przewodów obsługujących pom. brudownika należy wykonać nową postawę dachową, zamontować w podstawie wymaganą ilość wentylatorów i zamknąć całość wywietrznikiem dachowy zgodnie z detalem na rysunku.
Lokalizacja nowoprojektowanych wentylatorów do potwierdzenia po sporządzeniu raportu z inspekcji kanałów wentylacyjnych

Legenda:

● B - iglica odgromowa h=2m

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JANUSZ DUBICKI
60-616 POZNAN OS. WL. LOKIETKA 12 H TEL./FAX: 061 8 244 448

Umowa: 80/2017	Inwestor: SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 60-479 Poznan, ul. Juraszów 7-17	Nr. Rysunku: E02
Stadium opracowania: PB.+W	Obiekt: BUDYNEK ŁÓŻKOWY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU, UL. JURASZÓW 7-17 BRUDOWNIKI - WENTYLACJA MECHANICZNA	Branza: ELEKTR.
Data opracowania: 05.2017r	Tresc rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILAJĄCE WENTYLATORY I INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU	Skala: 1:100

Projektant: inż. Waldemar Roj upr. bud. GPII-630/129/76	Podpis:	Sprawdził: mgr inż. Michał Mądrzak upr. bud. 290/85/Pw	Podpis: