


LEGENDA:

- REI 120 - ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 120
- REI 60 - ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 60
- REI 120 - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODOPORNOŚCI REI 120
- REI 60 - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODOPORNOŚCI REI 60
- EI 60 - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODOPORNOŚCI EI 60
- EI 60 - DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60, DYMOSZCZELNE
- EI 60 - DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60
- EI 30 - DRZWI ISTNIEJĄCE EI 30
- EI 60 - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60
- EI 30 - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 30
- S EI 60 - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60, DYMOSZCZELNE
- D - DRZWI ISTNIEJĄCE BEZ KLASY ODOPORNOŚCI OGNIOWEJ PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU I EWENTUALNEJ WYMIANIE
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK O ODOPORNOŚCI OGNIOWEJ EI120
- NOWO-PROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK O ODOPORNOŚCI OGNIOWEJ EI120
- DRZWI WEWNĘTRZNE, PROFILOWE (KLASA ODOPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 DYMOSZCZELNE)
- DRZWI TECHNICZNE, STAŁOWE (KLASA ODOPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60)
- DRZWI WEWNĘTRZNE, DREWNIANE (BEZ KLASY ODOPORNOŚCI OGNIOWEJ)
- lokalizacja ręcznego przycisku zwalniającego/zamykającego drzwi pporz.

-NOWOPROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY

OZNACZENIA - drzwi, okna:




UWAGA:
- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze (*wszystkie wymiary podane w cm)
- wymiary podstawowe drzwi podane w "świecie ościeżnicy po otwarciu"
- wysokość drzwi min. 200 cm w "świecie ościeżnicy"

RYSEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.I.N. Z OPISEM / RYSUNKAMI / ZAŁĄCZNIKAMI] ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ. (DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)

- URZĄDZENIA I OSPRZĘT ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH WYKONAWCZYCH.

- WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PO DOKONANIU ODKRYWEK UZGODNIĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ, PRZEBIECIA DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na DOSTOSOWANIU OBIEKTU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH - III ETAP PRZEBUDOWY.				
 STUDIO PROJEKTÓW CUBE 27 Studio Projektów Architekt Barbara Liber-Skarbek Biuro: 60-189 Poznań, ul. Rolna 58/19, kom: 603 337 422, e-mail: b.liber@cube27.pl www.cube27.pl www.przyklejki.pl www.fototapeta27.pl	Objekt: Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. arch. Barbara Liber-Skarbek	Nr upr.	Podpis
	Investor: Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19	Projektant konstrukcja: mgr inż. Wojciech Lewandowski	4183/Cd/89	
		Opracowanie konstrukcja: mgr inż. Tomasz Schneider		
	Skala: 1:100	Data: 06/2017	Tytuł rysunku: PIĘTRO - III ETAP PRZEBUDOWY,	Branża: Arch./Konstr.