

LEGENDA



4/11



4/14



4/3



CS  
P



CS  
P



CS  
P



CS  
P

optyczna czujka dymu

czujka z zewn. wskaźnikiem zadziałania

ręczny ostrzegacz pożaru


czujka dymowo - temperaturowa

centrala sygnalizacji pożaru POLON 6000

linia dozorowa (pętlowa)

nr linii dozorowej/adres czujki lub ROP

oddzielenie stref pożarowych

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na DOSTOSOWANIU OBIEKTU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH - III ETAP REALIZACJI				
 STUDIO PROJEKTÓW CUBE 27 Studio Projektów Architekt Barbara Liber-Skarbek Biuro: 60-189 Poznań, ul. Rolna 45/19, kom: 603 337 422, e-mail: b.liber@cube27.pl www.cube27.pl www.przyklejki.pl www.fototapeta27.pl	Obiekt: <b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19</b>	IMIĘ I NAZWISKO: Projektant architektura: mgr inż. arch. Barbara Liber-Skarbek	Nr upr	Podpis
	Investor: <b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19</b>	Projektant instalacje elektr.:		
		mgr inż. Paweł Pomykański	WKP/0386/ PW/OE/09	
		Opracowanie instalacje elektr.:		
		inż. Grzegorz Domański	110/90/WP	
Skala: 1:100	Data: 04/2017	Tytuł rysunku: <b>PARTER - III ETAP</b>		Branża: ELEKTRYCZNA

UWAGA:  
- przed wykonaniem wszystkie wymiary\* sprawdzić w naturze  
(\*wszystkie wymiary podane w cm)

RYSEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ  
ARCHITEKTONICZNĄ (W TYM M.I.N. Z OPISEM / RYSUNKAMI / ZAŁĄCZNIKAMI I  
ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.  
(DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM  
ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)