

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych. - etap III

**Obiekt :** Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19

<b>Liniowa czujka ciepła</b>
------------------------------

Kod CPV : 45215140-0, 45311200-2 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

**Inwestor :** Szpital Wojewódzki w Poznaniu  
Poznań ul. Juraszów 7/19

Opracował : .

Data : 2017-06-12

**Liniowa czujka ciepła**

Budowa : Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów  
pożarowych. - etap III  
Obiekt : Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19

**SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU**

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
-----	---------	-------------

**1                    Budynek C**

**1.1                Liniowa czujka ciepła LISTEC**

--- Koniec wydruku ---

### Liniowa czujka ciepła

Budowa : Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów  
pożarowych. - etap III  
Obiekt : Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>Budynek C</b> Numer specyfikacji : STE 01.02		
<b>1.1</b>	<b>Liniowa czujka ciepła LISTEC</b> Numer specyfikacji : STE 01.02		
1	KNR AL-01 0404-09 <b>Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - moduły połączeniowe</b> Numer specyfikacji : STE 01.02	3,000	szt.
2	KNR AL-01 0401-02 <b>Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - przewód sensoryczny (zabezpieczenie przestrzeni sufitów podwieszanych)</b> Numer specyfikacji : STE 01.02	120,000	m
3	KNNR 005-0209-01-00 MRRiB <b>Przewody kabelkowe YnTKSYekw 2x1x0,8</b> Numer specyfikacji : STE 01.02	300,000	m
4	Pozycja <b>Uruchomienie</b> Numer specyfikacji : STE 01.02	1,000	kpl
5	Pozycja <b>Podłączenie do istniejącego systemu</b> Numer specyfikacji : STE 01.02	1,000	kpl
6	Pozycja <b>Konfiguracja systemu liniowej czujki ciepła</b> Numer specyfikacji : STE 01.02	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---