

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozdział 1.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji oraz naprawa dźwigów w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w tym:
 - a) wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów okresowych urządzeń dźwigowych zgodnie z DTR producenta i przepisami U.D.T.; określonych w załączniku nr 8 do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy,
 - b) wykonywanie napraw urządzeń dźwigowych, w zakresie nie objętym przeglądami okresowymi - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ / załącznikiem nr 3 do umowy,
 - c) przygotowanie dźwigów do badań okresowych i kontrolnych przeprowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego,
 - d) wykonywanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych,
 - e) zapewnienie całodobowego serwisu dźwigowego w tym obowiązek uwalniania ludzi z unieruchomionych kabin windowych.

Wykaz urządzeń objętych przedmiotową usługą znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy

Rozdział 2. Przedmiotowa usługa obejmuje:

Przeglądy okresowe:

- Przegląd zespołów i części dźwigowych (zgodnie z DTR),
 - przegląd zespołów hydrauliki dźwigowej (zespołu napędowego),
 - przegląd aparatury sterowej i stycznikowej,
 - sprawdzenie stanu elementów nośnych,
 - sprawdzenie działania kontaktów bezpieczeństwa (rygli, drzwi, wyłączników krańcowych),
- czyszczenie i smarowanie elementów dźwigów,
- wykonywanie regulacji i usuwanie usterek elektromechanicznych:
 - kontaktów bezpieczeństwa,
 - urządzeń regulujących drzwi,
 - elementów wchodzących w skład aparatury przekaźnikowo – stycznikowej i elektronicznej,
 - wymiana zwieraczy drzwi, żarówek sygnalizacyjnych, informacyjnych (nie dotyczy oświetlenia kabiny),
- powiadomienie Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach dewastacji, kradzieży lub wadliwej eksploatacji dźwigu, a zwłaszcza gdy może to mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzenia,
- przygotowanie dźwigów do badań i reprezentowanie Zamawiającego podczas przeprowadzanych kontroli przez Urząd Dozoru Technicznego, ppoż itp.,
- przestrzeganie terminów badań kontrolnych i konserwacyjnych dźwigu,
- informowanie Zamawiającego o stanie konserwowanego urządzenia oraz konieczności wykonania prac typu: remonty, naprawy, modernizacje, badania ochronne przeciwporażeniowe dźwigu itp.,
- utrzymanie urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczną i sprawną eksploatację, w tym wyłączenie urządzenia z ruchu z powodu złego stanu technicznego,
- prowadzenie książki eksploatacji konserwowanych urządzeń

- zapewnienie należytego stanu technicznego dźwigów w celu ich bezpiecznej eksploatacji, w tym wyłączenie urządzenia z ruchu z powodu złego stanu technicznego i niezwłoczne informowanie o tym fakcie Zamawiającego
- zawiadomienie UDT o każdym wykonaniu napraw wymagających badań nadzwyczajnych dźwigu przez UDT,
- powiadomienie Zleceniodawcy o konieczności uzupełnienia przez niego zdewastowanych lub ukradzionych instrukcji obsługi i/lub napisów informacyjno-ostrzegawczych,

Zakończenie usługi przeglądu powinno nastąpić w terminie max 48 godzin licząc od chwili powiadomienia o konieczności jej wykonania.

Naprawy:

Konieczność przeprowadzenia napraw lub wymiany części zamiennych na nowe Wykonawca będzie uzgadniał z Działem Technicznym Zamawiającego z podaniem przewidywanych kosztów. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez Kierownika Zamawiającego z uwzględnieniem kosztów robocizny i dojazdu podanych w ofercie.

Uwalnianie ludzi z unieruchomionego wskutek awarii dźwigu:

Termin uwalniania ludzi z unieruchomionego wskutek awarii dźwigu obejmuje czas w godzinach **(do 20min)** przystąpienia do uwalniania ludzi od chwili otrzymania wiadomości o jej wystąpieniu.