


| TREŚĆ RYS. | PLAN INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ DLA SYSTEMU AUDIO - VIDEO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| STADIUM | BRANŻA | SEGMENT | NR RYS. | ARKUSZ | REWIZJA |
| PW | IE | H | 029 | | |

**UWAGI / COPYRIGHT**

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANYMI ORAZ ICH KOORDYNACJI W CZASIE ROBÓT

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE

UWAGI:

1. Bednarkę układać na głębokości 1 m. W miejscach skrzyżowań z projektowaną linią kablową i istniejącym ciepłociągiem bednarkę ułożyć 0,5 m pod tymi obiektami.
2. W przypadku rezystancji projektowanego uziemienia większej niż 1 om, uziom należy połączyć z główną szyną uziemiającą GSU w rozdzielni głównej nn.
3. W puszce instalacyjnej na ścianie budynku wykonać połączenie uziomu z przewodem uziemiającym biegnącym do rozdzielnicy RE-AV1.

| REWIZJA | DATA | OPIS | PODPIS |
|---|---|---|---|
| | | | |




AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - JACEK BUŁAT
60-113 Poznań ul. Słońna 7
tel / fax +48 61 630 27 34 | biuro@bulat.com.pl

| | |
|---|---|
| INWESTYCJA | PRZEBUDOWA I REMONT WYDZIAŁU PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNEGO UAM W KALISZU |
| ADRES | ul. NOWY ŚWIAT 28-30, 62-800 KALISZ |
| INWESTOR | UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU ul. WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ |
| | ZESPÓŁ PROJEKTOWY: |
| GŁ.PROJEKTANT | mgr inż. arch. ARCH. JACEK BUŁAT — UPR. 47/85/PW |
| PROJEKTANT | dr inż. KAZIMIERZ STEFANIAK — UPR. 35/PW/97<br>mgr inż. PRZEMYSŁAW KAMYSZEK — UPR. 163/PW/93 |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. MARIUSZ WERMIŃSKI — UPR. WKP/0149/PWOE/07 |
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA — STADIUM: PW ETAP II |
| DATA | 10.2016r. — SKALA: 1:250 |

| TREŚĆ RYS. | PLAN INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ DLA SYSTEMU AUDIO - VIDEO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| STADIUM | BRANŻA | SEGMENT | NR RYS. | ARKUSZ | REWIZJA |
| PW | IE | H | 029 | | |