
Bolesława
Rumińskiego
Ułańska
Nowy Świat
ETAP II
ETAP I ZADANIE 2
ETAP I ZADANIE 1
poziom 1 ±0,00=103,99 m
poziom 2 +3,65=107,64 m
poziom 3 +7,30=111,29 m
DZIEDZINIEC WEJŚCIOWY
GŁÓWNE WEJŚCIE OD STRONY PARKINGÓW
GŁÓWNE WEJŚCIE OD ULICY NOWY ŚWIAT
PLAC WEJŚCIOWY
PUNKTOWE PRZEKROCZENIE LINII ZABUDOWY
DZIEDZINIEC ZIELONY
WEJŚCIA EWAKUACYJNE DODATKOWE WEJŚCIA DO SALI KAMERALNEJ
SZCZEGÓŁ "A"
Skala 1:100
10MP
20MP
8MP
30MP
35MP
33MP
31MP
5MP
2MP
3MP
26MP
A
B
C
D
E
F
YKY 3x4 mm² obw.6
+ YKY 5x2,5 mm² obw.8
Projekt. 2xYAKY 4x240 mm²
(po istn. trasie na tym odcinku)
Projekt. 2xYAKY 4x240 mm²
(w nowym wykopie)
YKY 3x2,5 mm² obw.7
YKY 3x2,5 mm² obw.2
YKY 3x2,5 mm² obw.5
YKY 3x2,5 mm² obw.1
YKY 3x2,5 mm² obw.6
YKY 4x6 mm²
YAKY 4x70 mm² po przebiciu
AROT 3x160 + 1x50
2x(4xYKY1x240 mm²)
w istn. rurach AROT 160
2x(YKY1x240 mm²)
2xAROT DVK 160
2xYAKY 4x95 mm²
po przebiciu
Istn. YAKY 4x70 mm²
Projekt. 2xYAKY 4x240 mm²
Projekt. YAKY 3x10 mm²
j. asf.
Ogród
parking
nieczynny



OZNACZENIA LINII KABLOWYCH.

―	Projekt. kable nN - 0,4 kV
▭	Projekt. rury osłonowe AROT DVK 160
▭	Istniejące rury osłonowe AROT DVK 160

UWAGI

1. Na rys. pozostawiono trasy kabli oświetleniowych i siłowych porojektowanych w etapie wcześniejszym w roku 2006.
   Sprawdzić czy wszystkie kable i rury osłonowe zostały ułożone.
   Stacja elektroenergetyczna oznaczona "e" została już usunieta.
2. Ostatni odcinek kabla zasilającego 2x(4xYKY1x240 mm) pod tarasem i schodami głównego wejscia do budynku DS wykonać przeciskiem sterowanym do pomieszczenia J.103 (pom. rozdz. głównej RG).

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

SKALA: 1:500

REWIZJA	DATA	OPIS	PODPIS


G
D
F
J/DS
H
C
B
A
C
E

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - JACEK BUŁAT

INWESTYCJA	PRZEBUDOWA I REMONT WYDZIAŁU PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNEGO UAM W KALISZU		
ADRES	ul. NOWY ŚWIAT 28-30, 62-800 KALISZ		
INWESTOR	UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU ul. WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ		
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
GŁ.PROJEKTANT	mgr inż. arch. JACEK BUŁAT	UPR. 47/85/PW	
PROJEKTANT	dr inż. Kazimierz STEFANIAK mgr inż. Przemysław KAMYSZEK	UPR. 35/PW/97 UPR. 163/PW/93	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mariusz WERMIŃSKI	WKP/0149/PWOE/07	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
DATA	10.2016r.	SKALA	1:500
TREŚĆ RYS.	**Trasa kabla zasilającego RG**		

STADIUM	BRANŻA	SEGMENT	NR RYS.	ARKUSZ	REWIZJA
PW	IE	J	001		