
YKY 4x6 mm2
CF
SO2
8 szt. kable nN 0,4 kV w rurach
Projekt. 2xYAKY
Projekt
tacja transf.
20/3x630
YKY 3x2,5/AR40 obw.2
YKY3x4/AR40 obw.3
głęb. 30 cm od poziomu
powierzchni
Projekt. 2xAROT DVK 160
Projekt. 3xYHAK
Projekt. 3xYHAKXS
OWE PRZEKROCZENIE
NIE ZABUDOWY
2x(4xYKY2x240 mm2)
w istn. rurach AROT 160
YAKY 4x70 mm2
po przełożeniu
YKY 3x2,5 mm2 obw. 1
Istn. stacja
do dem
Istn. 2xYAKY 4x95
Istn. 2xHAKFtA 3x120 r
Miejsce ucięcia istn. kabli ŚN
2xHAKFtA 3x120 mm2
2xYAKY 4x95 mm2
po przełożeniu
Istn.
YAKY 4x70 mm2
SZCZEGÓŁ "A"
Skala: 1:100