



Pismo: ZP/ 772/131/B/17

Poznań dnia: 28.12.2017r.

## Wszyscy Wykonawcy

### ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 t.j.) w trybie przetargu nieograniczonego, na **wymianę kłap dymowych w budynku Collegium Europejskiego UAM w Gnieźnie.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1. Jaka jest powierzchnia czynna oddymiania poszczególnych kłap dymowych?

**Odpowiedź 1. Powierzchnia czynna kłap dymowych około 4,84 m2 każdej.**

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca KANCLERZA  
ds. technicznych  
mgr inż. Marek Sobczak

*Wernicki*