

**Powiatowy Zarząd Dróg  
Podmiejska 10  
63-900 RAWICZ**

**Pismo: I / 1 / 2018/2**

RAWICZ dnia: 2018-01-16

**Do wszystkich  
zainteresowanych przetargiem**

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmię informujemy, iż w dniu 2018-01-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Przebudowę drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. *Z uwagi na niespójności w dokumentacji przetargowej prosimy o doprecyzowanie kategorii ruchu drogi , dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno - asfaltowe.*
2. *Dotyczy D.05.03.05A, D.05.03.05B. Specyfikacje przywołują nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1,WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.*
3. *W kosztorysie (poz. 29) jest zapis o ułożeniu ścieku z kostki betonowej o wymiarach 16x16x16. Natomiast po wizji lokalnej stwierdzono istniejący już ściek z dwóch rzędów kostki typu Holland. Czy Zamawiający potwierdza ułożenie ścieku z kostki 16x16x16?*
4. *Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z właścicielami sieci (sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, gazowa i kanalizacji sanitarnej) znajdujących się w pasie drogowym przedmiotowej inwestycji.*

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1

- *Kategoria ruchu drogi , dla której należy zaprojektować mieszanki mineralno – asfaltowe to KR 3.*

Ad. 2

- *Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1,WT-2 z 2014 r.*

Ad. 3

- *Zamawiający informuje, że ze względu na kontynuację remontu drogi do wyliczenia oferty należy przyjąć technologie i materiały zastosowane na odcinkach wyremontowanych w latach poprzednich ( przy krawężnikach 2 rzędy kostki, na odcinku bez krawężnika prefabrykaty betonowe).*

\



Ad. 4

- *Zamawiający informuje, że nie stwierdzono konieczności dokonania uzgodnień ze względu na brak kolizji z istniejącymi sieciami i.t.*

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Andrzej Łaszewski