


## ISTNIEJĄCE:

### B1 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY - POM. MOKRE - ISTN.

-PŁYTKI TERAKOTA SPOINOWANE CERINOLEM FLEX F-MY 'DEITERMAN'
-KLEJ PLASTIKOL KM FLEX F-MY J/W
-PŁYNNA FOLIA SUPERFLEX 1F-MY J/W
-GŁADŹ CEMENTOWA SPADKOWA GR.1-2 CM
-WYLEWKA CENMMETNOWA ZBROJONA SIATKĄ fi.6 co 20/20CM GR.3,5CM
-WARSTWA POŚLIZGOWA - FOLIA POLIETYLENOWA
-IZOLACJA AKUSTYCZNA STYROFLEX 33/30/TECHNOLOGIA PODŁOGI 'PŁYWAJĄCEJ'/LUB 2 x MATA DŹWIĘKOCHŁONNA 'UNITREND' GR.3CM
- PŁYTA STROPOWA WYLEWANA Z ZATARCIEM GR. 24 CM

### B1 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY - ISTN.

-POSADZKA / WG SPECYFIKACJI NA RZUTACH/NA WYLEWCE CEMENTOWEJ ZBROJONEJ SIATKĄ GR. 5CM
-WARSTWA POŚLIZGOWA - FOLIA POLIETYLENOWA
-IZOLACJA AKUSTYCZNA STYROFLEX 33/30/TECHNOLOGIA PODŁOGI 'PŁYWAJĄCEJ' GR.3CM
-GŁADŹ CEMENTOWA GR. 1 CM
-PŁYTA STROPOWA WYLEWANA GR. 24 CM

### D1 PODŁOGA NA GRUNCIE - POM.MOKRE - ISTN.

-PŁYTKI TERAKOTA SPOINOWANE CERINOLEM FLEX F-MY 'DEITERMAN'
-KLEJ PLASTIKOL KM FLEX F-MY J/W
-PŁYNNA FOLIA SUPERFLEX 1F-MY J/W
-WYLEWKA CEMENTOWA SPADKOWA MIN.4CM
-WARSTWA OCHRONNA - FOLIA PCV
-STYROPIAN TWARDY GR.4CM
-IZOLACJA P.WILGOCIOWA-PLASTIKOL UMD 2
-PŁYTA CHUDEGO BETONU GR. 12 CM
-PODSYPKA PIASKOWA GR. 8 CM

### D1 PODŁOGA NA GRUNCIE - ISTN. gr.31cm

-POSADZKA /WG SPECYFIKACJI NA RZUTACH/ NA WYLEWCE CEMENTOWEJ ZBROJONEJ SIATKĄ - GR.7CM,
-WARSTWA OCHRONNA - FOLIA PCV
-STYROPIAN TWARDY GR.4CM
-IZOLACJA P.WILGOCIOWA-PLASTIKOL UMD 2
-PŁYTA CHUDEGO BETONU GR. 12 CM
-PODSYPKA PIASKOWA GR. 8 CM

### Sz0 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ISTN.

-ŚCIANA MURowana Z PUSTAKÓW MAX - GR. 29CM
-WEŁNA MINERALNA MOCOWANA KOŁKAMI DO ŚCIAN - GR.10 CM
-ŚCIANA OSŁONOWA, ALUMINIOWA

### Sz2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ISTN.

- ŚCIANA ŻELBETOWA WYLEWANAGR.25 CM
- IZOLACJA P.-WILGOCIOWA - PLASTIKOL UDM 2S
- STYROPIAN IZODREN PS-E FS30 GR.8 CM

### A1 STROPODACH

- ŻWIR PŁUKANY GR. 7-31 CM
- GEOWŁOKNINA ODDZIELAJĄCA 150 (150 G/M2)
- STYROHART PS-E FS 30 GR. 15 CM
- FOLIA BUDOWLANA - WARSTWA OCHRONNA
- PLASTIKOL UMD 2 Z WTOPIONĄ SIATKĄ DEITERMANNA NR 2
- WARSTWA SPADKOWA MIN.2% GR. 4 - 28 CM- WYLEWKA CEMENT. ZBROJONA SIATKĄ GR. 4CM NA STYROPIANIE TWARDYM
- PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA, WYLEWANA GR.24 CM

## PROJEKTOWANE:

### D2 PODŁOGA NA GRUNCIE - PROJ. gr.32cm

projektowane gr.12cm
-WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA ANTYSTATYCZNA GR.1,5CM/SZCZELNA ZGRZEWALNA Z KAUCZUKU
-WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA WG SYSTEMU WYKŁADZINY GR. 0,5CM
-WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA ZBROJENIEM ROZPROSZONYM O WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE MINIMUM 25N/MM2 (C20) GR.4CM,
-WARSTWA OCHRONNA - FOLIA PCV
-STYROPIAN EPS 035 PARKING GR. 6 CM
istniejące do pozostawienia gr.20cm
-IZOLACJA P.WILGOCIOWA-PLASTIKOL UMD 2
-PŁYTA CHUDEGO BETONU GR. 12 CM
-PODSYPKA PIASKOWA GR. 8 CM

### D3 FUNDAMENT POD URZĄDZENIE WG.PROJ. KONSTRUKCJI

- FARBA DO BETONU
- PŁYTA ŻELBETOWA GR. 30 CM, zg. z proj. konstrukcyjnym
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- CHUDY BETON GR. 8 CM

### D4 POSADZKA POD URZĄDZENIAMI nr 4 i 5(sterylizatory parowe) gr.32cm

projektowane gr.12cm
- WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA ANTYSTATYCZNA GR.1,5CM
- WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA WG SYSTEMU WYKŁADZINY GR. 0,5CM
-WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA zg. proj. konstrukcyjnym , O WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE MINIMUM 25N/MM2 (C20) - GR.10CM,
istniejące do pozostawienia gr.20cm
- IZOLACJA P.WILGOCIOWA-PLASTIKOL UMD 2
- PŁYTA CHUDEGO BETONU GR. 12 CM
- PODSYPKA PIASKOWA GR. 8 CM

### D5 POSADZKA POD URZĄDZENIAM 25.5 (zbiornik 1500l) gr.31cm

projektowane gr.12cm
- PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU GR.1,5CM
- WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA WG SYSTEMU GR. 0,5CM
-WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA O WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE MINIMUM 25N/MM2 (C20) - GR.9CM,
istniejące do pozostawienia gr.20cm
- IZOLACJA P.WILGOCIOWA-PLASTIKOL UMD 2
- PŁYTA CHUDEGO BETONU GR. 12 CM
- PODSYPKA PIASKOWA GR. 8 CM

### Sz7 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PROJ. gr.41cm

istniejące gr.23cm
- ŚCIANA ŻELBETOWA WYLEWANAGR.25 CM
- IZOLACJA P.-WILGOCIOWA - PLASTIKOL UDM 2S
- STYROPIAN IZODREN PS-E FS30 GR.8 CM
projektowane gr.8cm
- STYROPIAN GR.8 CM
(WOKOŁO DOŚWIETLACZY PAS ZE STYRODURU SZER MIN.15 CM)
- IZOLACJA PRZECIWWODNA - FOLIA KUBEŁKOWA

### Sz8 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICY DOŚWIETLAJĄCEJ

- ŚCIANA ŻELBETOWA WYLEWANAGR.20 CM
- IZOLACJA P.-WILGOCIOWA

## UWAGA !

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3. RZUTY ŚCIAN OD 'A' DO 'H' WYKONUJE FIRMA DOSTARCZAJĄCA WYPOSAŻENIE WYBRANE W RAMACH PRZETARGU. WSZYSTKIE DOPROWADZENIA I ZAKOŃCZENIA INSTALACYJNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z TYMI RYSUNKAMI.
4. WYKONAĆ PROFIL PROGOWY PRZY KAŻDYCH DRZWIACH MIĘDZY KORYTARZEM A POMIESZCZENIAMI C.S. ( Z WYJĄTKIEM POM. 25-MAG.MAT.WPRÓWADZANYCH I POM. 3-SUW)
5. PROJEKTOWANE DRZWI Z POMIESZCZEŃ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI NA KORYTARZ - KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, OTWIERANE W STRONĘ KORYTARZA NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ
6. ISTNIEJĄCE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAŻU ZGODNIE Z PROJETKAMI BRANŻOWYMI
7. PIONY KANALIZACYJNE OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K
8. PROJEKTOWANE KLAPY P.POŻ. Z SIŁOWNIKIEM 24V NA WEJŚCIACH / WYJŚCIACH KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH ZG. Z PROJEKTEM WYKNAWCZYM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
9. PROJEKTOWANY TRANSF. - ZASILANIE KLAP P.POŻ - WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
10. ZAKOŃCZENIA WSZYSTKICH INSTALACJI WYKONAĆ ZG. Z ROZWINIĘCIAMI ŚCIAN OD A-H, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ DOSTAWCA URZĄDZENIA ( WYPOSAŻENIA).
11. JEŻELI W OPRACOWANIU ZOSTAŁY UŻYTE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW TO NALEŻY, ZGODNIE Z PZP ART.29 P.3, ROZUMIEĆ ŻE ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI DO OCENY TAKI WYRÓB LUB RÓWNOWAŻNY.
12. OSTATECZNE GABARYTY NIECKI ŻELBETOWEJ ORAZ OTWOROWANIA WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA URZĄDZENIA PRZYJĘTEGO PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI.
13. OSTATECZNE GABARYTY WZMACNIANEJ POSADZKI POD URZĄDZENIAMI: STERYLIZATORY PAROWE, ZBIORNIK 1500 L WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA URZĄDZENIA PRZYJĘTEGO PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI.
14. PRZEŁOŻENIA ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ NALEŻY WYKONAĆ ZG. Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
15. SPOSÓB I RODZAJ MONTAŻU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH WYKONAĆ ZG. Z OBRANYM SYSTEMEM
16. ROZMIESZCZENIE CZUJEK DYMU ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH
17. WSZYSTKIE OTWORY INSTALACYJNE I BUDOWLANE ZABEZPIECZYĆ POD WYGLĄDEM BUDOWLANYM ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM KONSTRUKCYJNYM
18. POWSTAŁE OTWORY POMIĘDZY KANAŁAMI WENTYLAYJNYMI W MIEJSCACH PRZEBIĆ, W ŚCIANACH NALEŻY WYPEŁNIĆ BLOCZKAMI BETONOWYMI LUB STYROPIANEM.
19. KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZIĆ MOŻLIWIE NAJWYŻEJ STROPU RODZIMEGO (POD STROPEM RODZIMYM) ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.
19. PRZED WYKONANIEM PRZEBIĆ POD PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
20. WSZYSTKIE PODANE WYSOKOŚCI SPODÓW KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH SĄ WYSOKOŚCIAMI PROJEKTOWANYMI, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZWERYFIKOWAĆ WYSOKOŚCI W NATURZE I W RAZIE NIEZGODNOŚCIPOWIADOMIĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ.
21. W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH, W MIEJSCACH PROJEKTOWANYCH OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH, DLA KTÓRYCH NIE WYDANO NAPROŻY STALOWYCH ( ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI), NALEŻY ZASTOSOWAĆ NADPROŻA SYSTEMOWE TYPU L

## LEGENDA

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji zabudowy i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO
"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniok
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpeków 51;
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniok@studioquattro.eu

NUMER PROJEKTU: 023/2014
FAZA: PW
SKALA: 1:50
DATA: 08/09.2014
NR RYS.: 14/A

BRANŻA: ARCH-BUD
TREŚĆ: PRZEKRÓJ PODŁUŻNY B-B - PROJEKT

OBIEKT: Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany PN: "Adaptacja części pomieszczeń przyszłego budynku szpitalnego - pod blokiem operacyjnym-z przeznaczeniem na centralną sterylizatornię, w celu dostosowania Szpitala Powiatowego w Limanowej do aktualnie obowiązujących przepisów. Limanowa, ul.Piłsudskiego 81, nr. działki 16/9" ul.Piłsudskiego 81 , 34-600 Limanowa , dz.nr ew. 16/9 , obręb 3

AUTOR / OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniok nr upr. 71/2001
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Aleksandra Domagała