1.	MAG. MAT. STERYL.-GAZOW.	2,39 m2	PCV HOMOGEN.	16.	MAG. BIELIZNY I OPTYKUMOW.	4,07m2	PCV HOMOGEN.
2.	MAG. MAT. STERYLWYCH	23,24m2	PCV HOMOGEN.	17.	POM WYDAWANIA	7,67 m2	PCV HOMOGEN.
2.1	POM. STERYL.- PARKOWYCH	2,57m2	PCV HOMOGEN.	18.	MAGAZYN JEDNORAZOWEK	5,24 m2	PCV HOMOGEN.
3.	ILUM	7,59m2	ściany PCV GRESOWE płyt. OKŁ. + miejsc wymienne powłoki	19.	MAG.SK. DEZYNFEK.	4,58 m2	PCV HOMOGEN.
4	POM. STERYL. GAZOWEJ	2,11 m2	PCV HOMOGEN.	20.	POM. SOCJALNE	9,36 m2	PCV HOMOGEN.
4.1	TOW. TOWARZYSKIE STER.	1,11 m2	PCV HOMOGEN.	21.	PSM. KIEROWNIKA C.S.	8,22 m2	PCV HOMOGEN.
5.	SŁUŻBA PERSONELU	4,25 m2	PCV HOMOGEN.	22.	WĘZEŁ SANITARNY	3,94 m2	PŁYTKI CERAM. ANTYPOŚLIZG.
6.	POM. PAKIETOWANIA NARZĘDZI	41,18 m2	PCV HOMOGEN.	23.	SZATNIA PERSONELU	10,59 m2	PCV HOMOGEN.
7.	POM. PAKIETOWANIA BIELIZNY	6,06 m2	PCV HOMOGEN.	24.	KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA	8,27 m2	PŁYTKI CERAM.
8.	SKŁAD PORZĄDKOWY	2,51 m2	PŁYTKI CERAM. ANTYPOŚLIZG.	25.	MAG. SPRZĘTU MEDYCZNEGO	8,16m2	płyty PCV GRESOWE do podniesienia
9.	SŁUŻBA PERSONELU	6,76m2	PCV HOMOGEN.	26.	ISTN.WENTYLATOROWNIA	252,53m2	płyty PCV GRESOWE do podniesienia
10.	WC	1,93 m2	PŁYTKI CERAM. ANTYPOŚLIZG.	27.	KONTYKNT	51,38 m2	PŁYTKI GRESOWE
11.	POM. TECH. MYJNI	1,02 m2	PCV HOMOGEN.	28.	POM.ZDEZYNFEKOWANYCH	14,35m2	PCV HOMOGEN.
12.	POM. MYCIA NARZĘDZI	18,40 m2	PCV HOMOGEN.	29.	WODOWZ.UPADOWA. POM. DLA ROZBUDOWY WENTYLATOROWNI		płyty PCV GRESOWE do podniesienia stalowe pod proj. centrale went.
13.	POM. PRZYMOCNIKÓW	13,03 m2	PCV HOMOGEN.	SUMA			
14.	POM. NOWYCH NARZĘDZI	2,93 m2	PŁYTKI CERAM. ANTYPOŚLIZG.		bez korytarza pom. 27 i istn.wentylatorowni pom.26	241,21 m2	
15.	MAG. BIELIZNY I OPTYKUMOW	8,12 m2	FARBA DO BETONU		z komunikacją zewn. korytarz pom. 27	292,59 m2	

LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ISTN. ŚCIANY
- PROJ. ŚCIANY WEWNĘTRZNE, DZIAŁOWE - BLOCZEK BETONOWY GR.9CM
- PROJ. ŚCIANY W TECHNOLOGII G-K NA PROFILACH 50mm Z BLACHY OCYNKOWANEJ - ZABUDOWA OD GÓRY URZĄDZENIA DO STROPU RODZIMEGO
- PROJ. ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 60 - CEGŁA CERAM. PEŁNA GR.12CMOTYKOWANA OBUSTRONNIE
- PROJ. ŚCIANY PCV, CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE, ZG. Z OBRANYM SYSTEMEM
- Hproj.+200/250 / Histn=298 - PROJEKTOWANA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA NETTO W CM / - ISTNIEJĄCA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO POZOSTAWIENIA NETTO W CM
- GI - ISTN. GRZEJNIKI PŁYTOWE DO ADAPTACJI
- PROJ. GRZEJNIKI PŁYTOWE ZGODNIE Z PROJ.BRANŻOWYM
- PROJ. KRATKI ŚCIEKOWE ZGODNIE Z PROJ. BRANŻOWYM
- PROJ. NADPROŻE STALOWE ZGODNIE Z PROJ. BRANŻOWYM
- Sz - PROJ. DRZWI Z PRZESZKLENIEM
- Kdd / Kd - PROJ. KONTROLA DOSTĘPU WRAZ Z DOMOFONEM / - PROJ. KONTROLA DOSTĘPU
- PROJ. PRZEBICIE INSTALACYJNE W ŚCIANACH WRAZ Z PROJ. KLAPĄ P.POŻ Z SŁUPKIEM ZG. Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KONSTRUKCJI
- PROJ. PRZEBICIE INSTALACYJNE W ŚCIANACH ZG. Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI ORAZ KONSTRUKCJI
- Sk=0,715 (2,575 pow.pcz.pom.= 3,29) - PROJ. SPÓD KANAŁU WENTYLACYJNEGO WRAZ Z WARSTWĄ IZOLACJI GR. 4 cm OBWODOWO,
- A, B - ROZWINIĘCIA ŚCIAN POKAZANE NA RYS. SZCZEGÓŁOWYM

ISTNIEJĄCE:

Sz2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTN. gr.33cm
- ŚCIANA ŻELBETOWY WYLEWANA GR.25 CM
- IZOLACJA P.-WILGOCIOWA - PLASTIKOL UDM 2S
- STYROPIAN IZODREN PS-E FS30 GR.8 CM

Sz4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTN. gr.37cm
- ŚCIANA ŻELBETOWA, WYLEWANA GR. 25CM
- IZOLACJA P.-WILGOCIOWA - PLASTIKOL UDM 2S
- STYROPIAN IZODREN PS-E FS30 GR.12 CM

PROJEKTOWANE:

Sz7 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PROJ. gr.41cm

istniejące gr.23cm / projektowane gr.8cm
- ŚCIANA ŻELBETOWA WYLEWANAGR.25 CM
- IZOLACJA P.-WILGOCIOWA - PLASTIKOL UDM 2S
- STYROPIAN IZODREN PS-E FS30 GR.8 CM
- STYROPIAN GR.8 CM
- (WOKÓŁ DO2/DW1ETLACZY PAS ZE STYRODURU SZER MIN.15 CM)
- IZOLACJA PRZECIWWODNA - FOLIA KUBEŁKOWA

UWAGA ! TRASA TRANSPORTOWA DUŻYCH URZĄDZEŃ MAX. WYMIARY NAJWIĘKSZEGO URZĄDZENIA szer.1400x dł. 2630 x wys.2000 mm. CIĘŻAR TRANSPORTOWY NAJCIĘŻSZEGO URZĄDZENIA 1480 kg. WG. PROJEKTU

UWAGA !

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3. RZUTY ŚCIAN OD 'A' DO 'H' WYKONUJE FIRMA DOSTARCZAJĄCA WYPOSAŻENIE WYBRANE W RAMACH PRZETARGU. WSZYSTKIE DOPROWADZENIA I ZAKOŃCZENIA INSTALACYJNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z TYMI RYSUNKAMI.
4. WYMIONAC PROFIL PRODOWY PRZY KAŻDYCH DRZWIACH MIĘDZY KORYTARZEM A POMIESZCZENIAMI C.S (Z WYJĄTKIEM POM. 25-MAG.MAT.WPROWADZANYCH I POM. 3-SUW)
5. PROJEKTOWANE DRZWI Z POMIESZCZEŃ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI NA KORYTARZ - KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, OTWIERANE W STRONĘ KORYTARZA NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ
6. ISTNIEJĄCE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAŻU ZGODNIE Z PROJETKAMI BRANŻOWYMI
7. PIONY KANALIZACYJNE OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K
8. PROJEKTOWANE KLAPY P.POŻ. Z SILOWNIKIEM 24V NA WEJŚCIACH / WYJŚCIACH KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH ZG. Z PROJEKTEM WYKONACZYM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
9. PROJEKTOWANY TRANSF. - ZASILANIE KLAP P.POŻ - WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
10. ZAKOŃCZENIA WSZYSTKICH INSTALACJI WYKONAĆ ZG. Z ROZWINIĘCIAMI ŚCIAN OD A-H, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ DOSTAWCA URZĄDZENIA (WYPOSAŻENIA).
11. JEŻELI W OPRACOWANIU ZOSTAŁY UŻYTE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW TO NALEŻY, ZGODNIE Z PZP ART.29.P 3, ROZUMIEĆ ŻE ZAMAWIA.JĄCY DOPUŚCI DO OCENY TAKI WYRÓB LUB RÓWNOWARTNY.
12. OSTATECZNE GABARYTY NIECKI ŻELBETOWEJ ORAZ OTWOROWANIA WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA URZĄDZENIA PRZYJĘTEGO PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI.
13. OSTATECZNE GABARYTY WZMACNIANEJ POSADZKI POD URZADZENIAMI: STERYLIZATORY PAROWE, ZBIORNIK 1500 L WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA URZĄDZENIA PRZYJĘTEGO PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI.
14.PRZELOTOWE ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ NALEŻY WYKONAĆ ZG. Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.
15. SPOSÓB I RODZAJ MONTAŻU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH WYKONAĆ ZG. Z OBRANYM SYSTEMEM
16.ROZMIESZCZENIE CZUJEK CYWU ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH
17. WSZYSTKIE OTWORY INSTALACYJNE I BUDOWLANE ZABEZPIECZYĆ POD WYGLĘDEM BUDOWLANYM ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM KONSTRUKCYJNYM
18. POWSTAŁE OTWORY POMIĘDZY KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI W MIEJSCACH PRZEBIĆ, W ŚCIANACH NALEŻY WYPEŁNIĆ BLOCZKAMI BETONOWYMI LUB STYROPIANEM.
19. KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZIĆ MOŻLIWIE NAJWYŻEJ STROPU ROZDZIMEGO (POD STROPEM RODZIMYM) ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI,
19. PRZED WYKONANIEM PRZEBIĆ POD PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
20. WSZYSTKIE PODANE WYSOKOŚCI SP.ODÓW KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH SĄ WYSOKOŚCIAMI PROJEKTOWANYMI, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZWERYFIKOWAĆ WYSOKOŚCI W NATURZE I W RAZIE NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ,
21. W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH, W MIEJSCACH PROJEKTOWANYCH OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH, DLA KTÓRYCH NIE WYDANO NAPROŻY STALOWYCH (ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI), NALEŻY ZASTOSOWAĆ NADPROŻA SYSTEMOWE TYPU L

POWIERZCHNIA:

POW. NETTO C.S.
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27 ..... 241,21m2
- z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27 ..... 292,59m2

POW. BRUTTO C.S.
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27 ..... 291,01m2
- z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27 ..... 336,99m2

KUBATURA:

KUBATURA NETTO
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27 ..... 718,80 m3
- komunikacji zewn.-korytarz pom. 27 ..... 871,92 m3

KUBATURA BRUTTO
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27 ..... 927,33 m3
- z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27 ..... 1109,09 m3

KUBATURA UŻYTKOWA NETTO
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27 ..... 665,02 m3
- z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27 ..... 731,48 m3

Zabezpieczenie tereowe kanałów wentylacyjnych zg. z tys. szczegółowym oraz szczegółowym osi. dotyczącym osi. dotyczącym osi. dotycząc