YAKXS 4x240- stacja transf.

4xYAKXS 1x300 - STACJA TRANSFORMAT.

YAKY 5x35 - AGREGAT CHŁODNICZY

PRZEPUST RUROWY 2x160

PRZEPUST RUROWY 1x70

ZABEZPIECZENIE PRZEJŚCIA P-POŻ WG OPISU TECHNICZNEGO

RNN1

RUPS +TNG

UPS

RNN

0TSUW

0TSW

0TSW1

0TCS

KASETA PODŁOGOWA

PROJ. PODWIESZANA CENTRALA WENT. N3
WYM. 1200x500x360mm (dł. x szer. x wys.)
Pel=6,2 kW / 400V, m=60 kg

PROJ. NAWILŻACZ PARTWY
Pel= 18,1 kW / 400V

PROJ. SZAFA AKPIA NZW2
Pel=1,5 kW / 400V

PROJ. SZAFA AKPIA NIW1
Pel=3,0 kW / 400V

PROJ. CENTRALA WENTYLACYJNA NZW2
WYM. 3250x720x1550mm
(dł. x szer. x wys.) m=800 kg

PROJ. CENTRALA WENTYLACYJNA NIW1
WYM. 3480x1000x1550mm (dł. x szer. x wys.)
m=1000 kg

PION

- OTSP1 TABLICA ROZDZIELCZA
- K100 TRASA KABLI ZASILAJĄCYCH W KORYTKU
- 13kW STERYLIZATOR, MYJNIA/ MOC
- 50W WENTYLATOR KANAŁOWY
- 32A WYŁĄCZNIK ROBOCZY
- GN. WTYKOWE 16A, 250V,IP44(2-GNIAZDO PODWÓJNE)
- GN. WTYKOWE 16A, 250V,IP44 - DATA
- RT1 REGULATOR OBROTÓW REB-1

UWAGA !

-RZUTY ŚCIAN OD 'A' DO 'H', ZAZNACZONE NA RYSUNKACH ARCHITEKTURY, WYKONUJE FIRMA DOSTARCZAJĄCA WYPOSAŻENIE WYBRANE W RAMACH PRZETARGU.
-WSZYSTKIE DOPROWADZENIA I ZAKOŃCZENIA INSTALACYJNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI SPORZĄDZONYMI PRZEZ FIRMĘ DOSTARCZAJĄCĄ WYPOSAŻENIE WYBRANE W RAMACH PRZETARGU.
-ZAKOŃCZENIA WSZYSTKICH INSTALACJI WYKONAĆ ZG. Z ROZWINIĘCIAMI ŚCIAN OD A-H, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ DOSTAWCA URZĄDZENIA (WYPOSAŻENIA).
- JEŻELI W OPRACOWANIU ZOSTAŁY UŻYTE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW TO NALEŻY, ZGODNIE Z PZP ART.29 P.3, ROZUMIEĆ ŻE ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI DO OCENY TAKI WYRÓB LUB RÓWNOWAŻNY.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odtwarzaniu, lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie całej/ne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO
"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
prscownic: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51;
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

NUMER PROJEKTU: 023/2014

OBIEKT Projekt wykonawczy PN.:
"Adaptacja części poniższczeń przyzlenia budynku szpitalnego- pod bloklem operacyjnym-z przeznaczeniem na centralną sterylizatornię, w celu dostosowania Szpitala Powiatowego w Limanowej do aktualnie obowiązujących przepisów. Limanowa, ul.Piłsudskiego 61,nr działki 16/9" ul.Piłsudskiego 61_34-600 Limanowa_działka nr ew. 16/9_obręb 5

FAZA: PW

SKALA: 1:50

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

TREŚĆ: PLAN INSTALACJI WLZ i SIŁY - RZUT PRZYZIEMIA

DATA: 08/09.2014

AUTOR / PROJEKTOWAŁ: inż. Zygmunt Ściągaj nr upr.637/76

OPRACOWAŁ: inż. Mateusz Płątek

NR RYS.: E1-08