0TCS/3
JZ/3.1
JZ/3.2

PROJ. JEDN. ZEW. SYSTEMU MULTI-SPLIT
WYM. 735x936x300 cm (wys. x szer. x głęb.)
Pel=6,8 kW / 230V, m=58 kg

5,04

50

JZ

Drut DFe/Zn8
na wspornikach do klejenia

Instalacja istniejąca

MASZT WOLNOSTOJĄCY
Z ODCIĄŻNIKIEM H-2,5m

Wy5-8

50

Wy_Dez1-6
Wy_Dez2-7
Wy_MW-9

PROJ. WYRZUTNIE DACHOWE:
- Z PDM. NR 10 (WC) - WYRZUTNIA ø100
- Z MYJNI WÓZKÓW - WYRZUTNIA ø200
- Z MYJNI-DEZYNFEKTORÓW - WYRZUTNIA ø150 - 2szt.

2,5 %

4 %

6 %

4,5 %

5,5 %

3,5 %

2 %

PROJ. WYRZUTNIA Ø WYM. ø100
WYRZUT POWIETRZA MIN./0,4m
PONAD POZIOMEM DACHU

PROJ. WYRZUTNIA □ WYM. 200x160mm
WYRZUT POWIETRZA MIN. 0,4m
PONAD POZIOMEM DACHU

PROJ. WYRZUTNIA □ WYM. 500x800mm
WYRZUT POWIETRZA MIN. 0,4m
PONAD POZIOMEM DACHU

MASZT WOLNOSTOJĄCY
Z ODCIĄŻNIKIEM H-2,5m

ø100

50

160

800
500

Drut DFe/Zn8
na wspornikach do klejenia

Instalacja istniejąca

A. B. C. D. E. F.

1. 2. 3. 4. 5.

UWAGA !

- JEŻELI W OPRACOWANIU ZOSTAŁY UŻYTE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW TO NALEŻY, ZGODNIE Z PZP ART.29 P.3, ROZUMIEĆ ŻE ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI DO OCENY TAKI WYRÓB LUB RÓWNOWAŻNY.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO

"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51;
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

NUMER PROJEKTU		023/2014
OBIEKT	Projekt wykonawczy PN.: "Adaptacja części pomieszczeń przyziemia budynku szpitalnego- pod blokiem operacyjnym-z przeznaczeniem na centralną sterylizatornię, w celu dostosowania Szpitala Powiatowego w Limanowej do aktualnie obowiązujących przepisów. Limanowa, ul.Piłsudskiego 61,nr działki 16/9" ul.Piłsudskiego 61_34-600 Limanowa_działka nr ew.16/9_obręb 5	FAZA: PW
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		SKALA: 1:100
TREŚĆ	INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT DACHU	DATA: 08/09.2014
AUTOR / PROJEKTOWAŁ	inż. Zygmunt Ścigaj upr. nr 637/76	NR RYS.
OPRACOWAŁ	inż. Zygmunt Ścigaj upr. nr 637/76	E1-09