
rozbudowa istniejącego panelu domofonu
do istniejących elementów systemu SSP
do istniejącej pętli pożarowej SSP
przejście do centrali KD i domofonów na parterze
zasilanie systemu KD
zasilania elektrozaczepów
zas. 24 V
zas. 230 V
UWAGI:
1. Zakończenia wszystkich instalacji wykonać zg. z rozwinięciami ścian od A-H, które zobowiązany jest wykonać dostawca urządzenia (wyposażenia).
2. Zasilanie urządzeń 230V AC i 24V AC wydane w projekcie instalacji elektrycznej.
Legenda :
- optyczna czujka dymu
- wskaźnik zadziałania
- optyczna czujka dymu montowana w przestrzeni międzysufitowej
- ręczny ostrzegacz pożarowy
- centrala sygnalizacji pożaru (istniejąca)
- klapa transferowa (siłownik 24V ze sprężyną powrotną)
- moduł monitorująco-sterujący (8we/8wy)
- moduł monitorująco-sterujący (1wy/2we)
- zasilacz 24V do siłowników klap transferowch
- zasilacz buforowy
- sygnalizator akustyczny
- gniazdo telefoniczne1xRJ12
- gniazdo komputerowe 1xRJ45
- koryto kablowe nad sufitem podw.
- szafa dystrybucyjna (istniejąca)
- wiązka kabli teletechnicznych
- Rozdzielnik BOX III (istniejący)
- unifon
- elektrozaczep rewersyjny (otwarty bez napięcia)
- zasilacz domofonu
- zasilacz domofonu MASTER
- zasilacz buforowy 12 V (zasilanie elektrozaczepów)
- UPS 230V (zasilanie domofonów)
- panel domofonu z przyciskami
- panel KD z klawiaturą kodową
UWAGA !
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. PROJEKT KOZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3. RZUTY ŚCIAN OD 'A' DO 'H' WYKONUJE FIRMA DOSTARCZAJĄCA WYPOSAŻENIE WYBRANE W RAMACH PRZETARGU. WSZYSTKIE DOPROWADZENIA I ZAKONCZENIA INSTALACYJNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z TYMI RYSUNKAMI.
4. WYKONAĆ PROFIL PROGOWY PRZY KAŻDYCH DRZWIACH MIĘDZY KORYTARZEM A POMIESZCZENIAMI C.S.
5. PROJEKTOWANE DRZWI Z POMIESZCZEŃ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI NA KORYTARZ - KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, OTWIERANE W STRONĘ KORYTARZA NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ
6. ISTNIEJĄCE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAŻU ZGODNIE Z PROJETKAMI BRANŻOWYMI
7. PIONY KANALIZACYJNE OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K
8. PROJEKTOWANE KLAPY P.POŻ. Z SIŁOWNIKIEM 24V NA WEJŚCIACH / WYJŚCIACH KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH ZG. Z PROJEKTEM BRANŻOWYM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
9. PROJEKTOWANY TRANSF. - ZASILANIE KLAP P.POŻ. WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
10. ZAKOŃCZENIA WSZYSTKICH INSTALACJI WYKONAĆ ZG. Z ROZWINIĘCIAMI ŚCIAN OD A-H, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ DOSTAWCA URZĄDZENIA (WYPOSAŻENIA).
11. JEŻELI W OPRACOWANIU ZOSTAŁY UŻYTE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW TO NALEŻY, ZGODNIE Z PZP ART 29 P.3, ROZUMIEĆ ŻE ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI DO OCENY TAKI WYRÓB LUB RÓWNOWAŻNY.
STUDIO "STUDZO QUATTRO" arch. Hanna Krasnoczyn-Leśniok
przemiotu: 40-540 Katowice, ul. Szpitalna 5C
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniok@virtualexpert***.eu
26807 Projekt budowlany PB:
"Adaptacja części pomieszczeń przyziemia budynku szpitalnego - pod blokiem operacyjnym przeznaczeniem na centralną sterylizatornię, w celu dostosowania Szpitala Powiatowego w Limanowej do aktualnie obowiązujących przepisów. Limanowa, ul Piłsudskiego 81, m. działki 1697
BRANŻA: NISKOPRĄD
TREŚĆ: RZUT POMIESZCZEŃ - INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA
OPRACOWAŁ: mgr inż. Zygmunt Bagiński nr ew/0776
mgr inż. Andrzej Lesniok
NUMER PROJEKTU: 023/2014
FAZA: PW
SKALA: 1:50
DATA: 09/09.2014
NR RYS.: NN01