Oświetlenie korytarza istniejącego. bez zmian
-załączanie dostosować do nowych drzwi

Oświetlenie korytarza istniejącego i klatkischodowej. bez zmian

włączyć w istn.obwód OTSP1/4

Przecięcie istn. obwodów zasilania i sterowania oraz wprowadzenie drugich odcinków sterowania i zasilania do tablic rozdzielczych

A Aw	oprawy świetlówkowe dostropowe 4x14W, IP54 moduł awaryjny w oprawie
B	oprawy świetlówkowe dostropowe 3x36W, IP54
C	oprawy świetlówkowe nastropowe 2x28W, IP65
C1	oprawy świetlówkowe nastropowe 2x14W, IP65
D	oprawy świetlówkowe nastropowe 1x28W, IP65 na zwiszaku h-50cm
D1	oprawy świetlówkowe nastropowe 1x14W, IP65
E	oprawy świetlówkowe downlight 2x26W IP 44
F	oprawy świetlówkowe plafoniery 2x9W, IP44, EVG
EW1	MONITOR 1 IP40 LED z piktogramem

- Łącznik świecznikowy1-bieg., 10A
- Łącznik 1-bieg., 10A
- Łącznik schodowy1-bieg., 10A
- Przycisk światło 1-bieg., 10A
- A — Łącznik w obwodach zasilania postawowego
- B — Łącznik w obwodach zasilania rezerwowanego

UWAGA !
-RZUTY ŚCIAN OD 'A' DO 'H', ZAZNACZONE NA RYSUNKACH ARCHITEKTURY, WYKONUJE FIRMA DOSTARCZAJĄCA WYPOSAŻENIE WYBRANE W RAMACH PRZETARGU.
-WSZYSTKIE DOPROWADZENIA I ZAKOŃCZENIA INSTALACYJNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI SPORZĄDZONYMI PRZEZ FIRMĘ DOSTARCZAJĄCĄ WYPOSAŻENIE WYBRANE W RAMACH PRZETARGU.
-ZAKOŃCZENIA WSZYSTKICH INSTALACJI WYKONAĆ ZG. Z ROZWINIĘCIAMI ŚCIAN OD A-H, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ DOSTAWCA URZĄDZENIA (WYPOSAŻENIA).
- JEŻELI W OPRACOWANIU ZOSTAŁY UŻYTE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW TO NALEŻY, ZGODNIE Z PZP ART.29 P.3, ROZUMIEĆ ŻE ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI DO OCENY TAKI WYRÓB LUB RÓWNOWAŻNY.
-PLAFONIERY NAD UMYWALKAMI MONTOWAĆ NAD LUSTREM, LECZ NIE NIŻEJ NIŻ 190CM
- ROZMIESZCZENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM SYFITÓW

POWIERZCHNIA:
POW. NETTO C.S.
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27.....241,21m2
- z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27.....292,59m2
POW. BRUTTO C.S.
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27.....281,01m2
- z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27.....336,09m2

KUBATURA:
KUBATURA NETTO
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27.....718,80 m3
- z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27.....871,92 m3
KUBATURA BRUTTO
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27.....927,33 m3
- z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27.....1169,09 m3
KUBATURA UŻYTKOWA NETTO
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27.....603,02 m3
- z komunikacją zewn.- korytarz pom. 27.....731,48 m3

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie rozmyślnicy, odpowiedzialność do użytku oraz opracowanie zakłynie w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO
"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
prscownic. 40-540 Katowice, ul. Szpitalna 5;
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

NUMER PROJEKTU	023/2014
OBIEKT	Projekt wykonawczy PN.: "Adaptacja części pomieszczeń przyziemia budynku szpitalnego- pod blokiem operacyjnym-z przeznaczeniem na centralną sterylizatornię, w celu dostosowania Szpitala Powiatowego w Limanowej do aktualnie obowiązujących przepisów. Limanowa , ul.Piłsudskiego 61,nr działki 16/9" ul.Piłsudskiego 61_34-600 Limanowa_ działka nr ew.16/9_obręb 5
FAZA	PW
SKALA	1:50
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TREŚĆ	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - RZUT SUFITÓW
DATA	08/09.2014
AUTOR / PROJEKTOWAŁ	inż. Zygmunt Sójgal nr upr.637/76
OPRACOWAŁ	inż. Zygmunt Sójgal nr upr.637/76
NR RYS.	E1-07