

LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ISTN. ŚCIANY
- PROJ. ŚCIANY WEWNĘTRZNE, DZIAŁOWE - BLOCZEK BETONOWY GR.9CM
- PROJ. ŚCIANY W TECHNOLOGII G-K NA PROFILACH 50mm Z BLACHY OCYNKOWANEJ - ZABUDOWA OD GÓRY URZĄDZENIA DO STROPU RODZIMEGO
- PROJ. ŚCIANY PCV, CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE, ZG. Z OBRANYM SYSTEMEM
- ISTN. GRZEJNIKI PŁYTOWE DO ADAPTACJI
- PROJ. GRZEJNIKI PŁYTOWE ZGODNIE Z PROJ.BRANŻOWYM
- PROJ. KRATKI ŚCIEKOWE ZGODNIE Z PROJ. BRANŻOWYM
- PROJ. NADPROŻE STALOWE ZGODNIE Z PROJ. BRANŻOWYM
- Kdd - PROJ. KONTROLA DOSTĘPU WRAZ Z DOMOFONEM
- Kd - PROJ. KONTROLA DOSTĘPU
- Sk=0,715 (2,575 pow.poz.pos.= -3,29) - PROJ. SPÓD KANAŁU WENTYLACYJNEGO WRAZ Z WARSTWĄ IZOLACJI GR. 4 cm OBWODOWO,
- Hproj.=200/250 - PROJEKTOWANA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA NETTO W CM
- Histn=298 - ISTNIEJĄCA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO POZOSTAWIENIA NETTO W CM
- PROJ. PRZEBICIE INSTALACYJNE W ŚCIANACH WRAZ Z PROJ. KLAPĄ P.POŻ Z SIŁOWNIKIEM 24V ZG. Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KONSTRUKCJI
- PROJ. PRZEBICIE INSTALACYJNE W ŚCIANACH ZG. Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI ORAZ KONSTRUKCJI
- A. B. - ROZWINIĘCIA ŚCIAN POKAZANE NA RYS. SZCZEGÓŁOWYM

OZNACZENIA - SUFITY

- H=200 SUFIT PODWIESZONY g-k na konstrukcji stalowej, szczelny, H=2,00m
- H=220 SUFIT PODWIESZONY g-k na konstrukcji stalowej, szczelny, H=2,20m
- H=250 SUFIT PODWIESZONY g-k na konstrukcji stalowej, SUFIT szczelny, H=2,50m
- H=220 SUFIT PODWIESZONY rastrowy 600x600x12mm, H=2,20m, na konstrukcji systemowej, mineralny,
- H=230 SUFIT PODWIESZONY g-k na konstrukcji stalowej, H=2,30m
- H=275 SUFIT PODWIESZONY g-k na konstrukcji stalowej, H=2,75m
- H=300 SUFIT RODZIMY, H od 2,92m do 3,00m

OZNACZENIA - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJA

- NAWIEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- WYWIEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- klapa rewizyjna 600x600mm
- klapa rewizyjna 400x400mm

OZNACZENIA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- A - oprawy świetlówkowe dostropowe 4x14W, IP54
- Aw - moduł awaryjny w oprawie
- B - oprawy świetlówkowe dostropowe 3x36W, IP54
- C - oprawy świetlówkowe nastropowe 2x28W, IP65
- C1 - oprawy świetlówkowe nastropowe 2x14W, IP65
- D - oprawy świetlówkowe nastropowe 1x28W, IP65 na zwiszaku h-50cm
- D1 - oprawy świetlówkowe nastropowe 1x14W, IP65
- E - oprawy świetlówkowe downlight 2x26W IP 44
- F - oprawy świetlówkowe plafoniery 2x9W, IP44, EVG
- EW1 - MONITOR 1 IP40 LED z piktogramem

UWAGA !

- Oświetlenie korytarza istniejącego. bez zmian -załączanie dostosować do nowych drzwi
- Przy ewentualnych kolizjach urządzeń elektrycznych i wentylacyjnych montowanych na/w suficie piorytetem traktować urządzenia wentylacyjne. w przypadku j.w. powiadomić jednostkę projektową.

UWAGA !

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3. RZUTY ŚCIAN OD 'A' DO 'H' WYKONUJE FIRMA DOSTARCZAJĄCA WYPOSAŻENIE WYBRANE W RAMACH PRZETARGU. WSZYSTKIE DOPROWADZENIA I ZAKOŃCZENIA INSTALACYJNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z TYMI RYSUNKAMI.
4. WYKONAĆ PROFIL PROGOWY PRZY KAŻDYCH DRZWIACH MIEDZY KORYTARZEM A POMIESZCZENIAMI C.S. (Z WYJĄTKIEM POM. 25-MAG.MAT.WPROWADZANYCH I POM. 3-SUW)
5. PROJEKTOWANE DRZWI Z POMIESZCZEŃ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI NA KORYTARZ - KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, OTWIERANE W STRONĘ KORYTARZA NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ
6. ISTNIEJĄCE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAŻU ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
7. PIONY KANALIZACYJNE OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K
8. PROJEKTOWANE KLAPY P.POŻ. Z SIŁOWNIKIEM 24V NA WEJŚCIACH / WYJŚCIACH KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH ZG. Z PROJEKTEM WYKNAWCZYM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
9. PROJEKTOWANY TRANSF. - ZASILANIE KLAP P.POŻ - WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
10. ZAKOŃCZENIA WSZYSTKICH INSTALACJI WYKONAĆ ZG. Z ROZWINIĘCIAMI ŚCIAN OD A-H, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ DOSTAWCA URZĄDZENIA (WYPOSAŻENIA).
11. JEŻELI W OPRACOWANIU ZOSTAŁY UŻYTE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW TO NALEŻY, ZGODNIE Z PZP ART.29 P.3, ROZUMIEĆ ŻE ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI DO OCENY TAKI WYRÓB LUB RÓWNOWAŻNY.
12. OSTATECZNE GABARYTY NIECKI ŻELBETOWEJ ORAZ OTWOROWANIA WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA URZĄDZENIA PRZYJĘTEGO PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI.
13. OSTATECZNE GABARYTY WZMACNIANEJ POSADZKI POD URZĄDZENIAMI: STERYLIZATORY PAROWE, ZBIORNIK 1500 L WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA URZĄDZENIA PRZYJĘTEGO PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI.
14. PRZEŁOŻENIA ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ NALEŻY WYKONAĆ ZG. Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
15. SPOSÓB I RODZAJ MONTAŻU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH WYKONAĆ ZG. Z OBRANYM SYSTEMEM
16. ROZMIESZCZENIE CZUJEK DYMU ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH
17. WSZYSTKIE OTWORY INSTALACJNE I BUDOWLANE ZABEZPIECZYĆ POD WYGLĘDEM BUDOWLANYM ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM KONSTRUKCYJNYM
18. POWSTAŁE OTWORY POMIĘDZY KANAŁAMI WENTYLAYJNYMI W MIEJSCACH PRZEBIĆ, W ŚCIANACH NALEŻY WYPEŁNIĆ BLOCZKAMI BETONOWYMI LUB STYROPIANEM.
19. KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZIĆ MOŻLIWIE NAJWYŻEJ STROPU RODZIMEGO (POD STROPEM RODZIMYM) ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI,
19. PRZED WYKONANIEM PRZEBIĆ POD PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
20. WSZYSTKIE PODANE WYSOKOŚCI SPODÓW KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH SĄ WYSOKOŚCIAMI PROJEKTOWANYMI, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZWERYFIKOWAĆ WYSOKOŚCI W NATURZE I W RAZIE NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ.
21. W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH, W MIEJSCACH PROJEKTOWANYCH OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH, DLA KTÓRYCH NIE WYDANO NAPROŻY STALOWYCH (ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI), NALEŻY ZASTOSOWAĆ NADPROŻA SYSTEMOWE TYPU L

POWIERZCHNIA:

POW. NETTO C.S.
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27..........241,21m2
- z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27..........292,59m2

POW. BRUTTO C.S.
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27..........281,01m2
- z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27..........336,09m2

KUBATURA:

KUBATURA NETTO
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27..........718,80 m3
- komunikacją zewn.-korytarz pom. 27..........871,92 m3

KUBATURA BRUTTO
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27..........927,33 m3
- z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27..........1109,09 m3

KUBATURA UŻYTKOWA NETTO
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27..........603,02 m3
- z komunikacją zewn.- korytarz pom. 27..........731,48 m3

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO "STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51;
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

NUMER PROJEKTU	023/2014
OBIEKT	Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany PW.: "Adaptacja części pomieszczeń przyziemia budynku szpitalnego - pod blokiem operacyjnym z przeznaczeniem na centralną sterylizatornię, w celu dostosowania Szpitala Powiatowego w Limanowej do aktualnie obowiązujących przepisów: Limanowa, ul.Piłsudskiego 61, nr. działki 16/9" ul.Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa, dz.nr ew. 16/9, obręb 5
FAZA	PW
BRANŻA	ARCH-BUD
SKALA	1:50
TREŚĆ	RZUT PRZYZIEMIA - RZUT SUFITÓW
DATA	08/09.2014
AUTOR/ OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak nr upr. 71/2001
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Aleksandra Domagała
NR RYS.	11/A